



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle

# Erneuerbare Energien

**Förderbare - automatisch beschickte -  
Biomasseanlagen**



## **Impressum**

### **Herausgeber**

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)  
Frankfurter Straße 29  
65760 Eschborn

### **Ansprechpartner**

Referat 511-515; 524-525  
Telefon: +49 6196 908-625  
Telefax: +49 6196 908-777  
E-Mail: [solar@bafa.bund.de](mailto:solar@bafa.bund.de)

### **Bildnachweis**

BAFA, Seite 1

**Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.**

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom **11.03.2011** eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

**Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.**

**Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.**

Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m <sup>3</sup> ]	Staub bei Nennlast [mg/m <sup>3</sup> ]	CO- bei Teillast [mg/m <sup>3</sup> ]	Pellets
	AEB Energietechnik	Thermo-Air+RT 2	26,0	90,2	83	27	150	
	Agroflamm	Agro 40	50,0	92,6	86	9,9	142	
	Ala Talkkari	Veto 100	88,8	90,7	113	23	283	
	Ala Talkkari	Veto Chipmatic 60 (Pellets)	48,0	92,1	34	0,6	113	
	Ala Talkkari	Veto Chipmatic 60 (Hackgut)	48,0	91,3	81,5	1,5	130,2	
	ALHTRO UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG)	SCOTTE 15	16,6	90,3	121	15	416	
	Amosol GmbH Systemtechnik	PekaSol Aqua 8,5	8,0	90,2	76,2	13,8	234,6	JA
	AMR Solar	AMR - KPK 15	16,6	90,3	121	15	416	
	AMR Solar	Bacchus 25	24,4	91,7	28	10	44	
	ARCA	PK 8 Vario.Line	13,5	93,6	128,6	2	429,4	
	ARCA	PKTL 15 Vario.Line	14,9	94,4	26,9	12,1	277,5	
	ARCA	PK 25 Vario.Line	25,0	91,8	13,1	8	50,6	
	ARCA	PK 35 Vario.Line	35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
	ARCA	PKTL Vario.Line	9,2	92,0	74	20	116	
	ARCA	PK 100 Vario.Line	99,9	94,8	54	11	37	
	ARCE	CIRCLE IDRO J PLUS	14,0	91,5	152	20	449	JA
	Aritherm Oy	Bionet+ 12	12,0	91,0	183	23	447	
	Aritherm Oy	Biomatic+ 20	14,0	91,0	82	34	446	
	Aritherm Oy	Biomatic+ 30	30,0	91,0	38,5	19,6	432,7	
	Aritherm Oy	Biomatic+ 50	45,0	91,0	167	25	231	
	Arikazan Makina	Caria 12 kW	12,0	93,5	98,9	19,2	95,3	
	Arikazan Makina	Caria 23 kW	23,0	93,2	22,5	22,3	81,4	
	Arikazan Makina	Caria 40 kW	40,0	93,4	152	21,8	243,6	
	Arikazan Makina	Caria 60 kW	60,0	92,8	176	18,4	53,8	
	AS-Solar	AS-CKA 6	8,8	91,0	93	8	457	
	AS-Solar	AS-CKA 10	11,0	93,7	205	24	625	
	AS-Solar	AS-TDA 15	14,9	92,1	29	16	151	
	AS-Solar	AS-TDA 25	25,0	90,7	59	17	151	
	ATTACK	Pellet 20	20,0	92,8	56	22	61	
	ATTACK	Pellet 20 S	20,0	92,8	56	22	61	
	ATTACK	Pellet 30	30,0	90,6	21	16	29	
	ATTACK	Pellet 30 Automatic	30,0	90,6	21	16	29	
	Atmos	P14	14,0	90,3	169	9	172	
	Atmos	P21	19,5	90,3	131	9	172	
	Atmos	P25	24,0	90,2	124	11	225	
	Atmos	D 15 P	14,9	90,4	180	7	167	
	Atmos	D 20 P	22,0	91,1	172	7	446	
	Atmos	D 30 P	29,8	92,4	77	9	165	
	Atmos	D 45 P	45,0	92,5	83	9	129	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen									
■ 29.03.2011	<p><b>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</b></p>								
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom <b>11.03.2011</b> eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p>								
	<p><b>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</b>  <b>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</b></p>								
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m <sup>3</sup> ]	Staub bei Nennlast [mg/m <sup>3</sup> ]	CO- bei Teillast [mg/m <sup>3</sup> ]	Pelletöfen
	Axiom	Axiom-Varioflame 15		14,9	91,9	123	15	434	
	Axiom	Axiom-Varioflame 25		25,0	91,3	111	10	434	
	BENEKO Vterm	R 15		14,0	91,4	135	10	981	
	BENEKO Vterm	R 25		23,0	92,7	222	28	261	
	BENEKO Vterm	R 50		44,0	92,3	96	15,3	326	
	BET (Bio EnergieTeam GmbH)	Biko Power		14,5	95,7	42	18	111	
	BGF	BGF KPH 15		14,9	90,6	128	15	254	
	BGF	BGF P 15		14,9	91,0	204	10	479	
	BGF	BGF P 25		24,0	90,1	155	10	355	
	BGF	BGF P 35		35,0	91,9	92	13	424	
	Bioflamme	Swebo Ellips		19,6	90,0	116	26	123	
	Biokompakt (Gerlinger)	ECO 50 (Pellets)		48,0	94,4	12	15	58	
	Biokompakt (Gerlinger)	ECO 50 (Hackgut)		46,0	93,6	22	31	89	
	Biokompakt (Gerlinger)	AWK 45 SI (ECO) (Hackgutkessel)		45,0	90,0	156	44	242	
	Biokompakt (Gerlinger)	AWK-ECO 66 (Hackgutkessel)		66,0	91,8	87	32,5	202	
	Biokompakt (Gerlinger)	AWK-ECO 80 (Hackgutkessel)		78,0	92,9	48	26	180	
	Biokompakt (Gerlinger)	AWK-ECO 90 (Hackgutkessel)		98,0	92,1	52	27,5	204	
	Bioofenwerk GmbH	24er		24,0	89,4	230	49	155	
	Bioofenwerk GmbH	54er		54,0	89,4	34	45	247	
	Biotech GmbH	Parvusol "S"		9,2	92,0	74	20	116	
	Biotech GmbH	Parvusol "M"		14,9	93,0	28	18	78	
	Biotech GmbH	Parvusol "L"		25,0	94,1	13,1	8	50,1	
	Biotech GmbH	Parvusol "XL"		35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
	Biotech GmbH	Parvusol "XL 32"		32,2	92,4	61,9	8,5	44,1	
	Biotech GmbH	BIOTECH HZ 35 (Hackgutkessel)		37,0	95,3	63	14	33	
	Biotech GmbH	BIOTECH HZ 50 (Hackgutkessel)		49,9	91,9	11	21	35	
	Biotech GmbH	PZ 15		14,9	94,0	9	5	107	
	Biotech GmbH	PZ 25		25,0	91,8	13	11	83	
	Biotech GmbH	PZ 8 RL		13,5	93,6	128,6	2	429,4	
	Biotech GmbH	PZ 8 RL		14,5	93,6	128,6	2	429,4	
	Biotech GmbH	PZ 15 RL		14,9	94,4	26,9	12,1	277,5	
	Biotech GmbH	PZ 25 RL		25,0	94,1	13,1	8	50,1	
	Biotech GmbH	PZ 32 RL		32,2	92,4	61,9	8,5	44,1	
	Biotech GmbH	PZ 35 RL		35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
	Biotech GmbH	PZ 65 RL		64,9	93,4	80	14,1	61	
	Biotech GmbH	PZ 100 RL		99,9	94,8	54	11	37	
	Biotech GmbH	Toplight		9,2	92,0	74	20	116	
	Biotech GmbH	Toplight "M"		14,9	93,0	28	18	78	
	Biotech GmbH	Toplight "M" (MBW)		14,9	93,0	28	18	78	
	Biotech Energietechnik AG	Parvusol "S"		9,2	92,0	74	20	116	
	Biotech Energietechnik AG	Parvusol "M"		14,9	93,0	28	18	78	
	Biotech Energietechnik AG	Parvusol "L"		25,0	94,1	13,1	8	50,1	
	Biotech Energietechnik AG	Parvusol "XL"		35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
	Biotherm	SP 15		14,9	92,0	96	12	238	
	Biotherm	SP 25		23,0	92,2	110	14	238	
	Blacksmith Kleinsmidie	Classic	Für den deutschen Markt ist diese Anlage konstruktiv so verändert, dass lediglich eine Notbefeuerung mit Stückholz möglich ist.	18,0	89,4	89	10	93	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen									
■ 29.03.2011	<p><b>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</b></p>								
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom <b>11.03.2011</b> eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p><b>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</b></p> <p><b>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</b></p>								
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
	Blacksmith Kleinsmidie	Prima "Combi"	Für den deutschen Markt ist diese Anlage konstruktiv so verändert, dass lediglich eine Notbefuerung mit Stückholz möglich ist.	22,0	90,5	43	20	61	
	BMHT	Boink S (14 kW)		14,0	94,0	228	16	83	
	BMHT	Boink S (26,6 kW)		26,6	90,1	76	24	129	
	BMHT	OPOP H460		26,8	93,6	41	13	322	
	BMHT	Biocomfort 15		14,9	93,3	125	10	395	
	BMHT	BMHT/DOR		16,6	90,3	121	15	416	
	Bösch	Pyropell		25,0	92,1	116	15	434	
	Brötje	NovoPellet SPK 14		14,7	93,9	33	10	158	
	Brötje	NovoPellet SPK 24B		24,0	92,4	27	9	37	
	Brötje	NovoPellet SPK 28		28,0	94,1	43	10	70	
	Brunner	HKD 4.1 SK mit Pelletmodul (nur Pelletbetrieb )	nur mit Pelletmodul, Abgaswärmetauscher als Warmwassererzeuger und Stahlblende förderfähig	13,0	92,0	105	17	317	JA
	Brunner	B4("N") mit Pelletmodul (nur Pelletbetrieb )	nur mit Pelletmodul, Abgaswärmetauscher als Warmwassererzeuger, Abgasgebläse und Stahlblende förderfähig	15,2	94,4	109	12	123	JA
	Brunner	B5 mit Pelletmodul (nur Pelletbetrieb )	nur mit Pelletmodul, Abgaswärmetauscher als Warmwassererzeuger und Stahlblende förderfähig	14,5	92,9	37	18	288	JA
	Brunner	B6 mit Pelletmodul (nur Pelletbetrieb )	nur mit Pelletmodul, Abgaswärmetauscher als Warmwassererzeuger und Stahlblende förderfähig	14,5	92,9	37	18	288	JA
	Bruns	Single E 15		14,9	90,6	109	17	165	
	Bruns	Single E 25		21,3	90,4	73	15	165	
	Bruns	Single M15		14,9	91,0	204	10	479	
	Bruns	Single M25		24,0	90,1	155	10	355	
	Bruns	Single M35		35,0	91,9	92	13	424	
	Buderus	blueLine Pellet_2W		8,0	90,8	250	15	250	JA
	Buderus	Logano SP161-9 kW		9,2	92,0	74	20	116	
	Buderus	Logano SP161-15 kW		14,9	93,0	28	18	78	
	Buderus	Logano SP161-M 15 kW		14,9	93,0	28	18	78	
	Buderus	Logano SP261-15 kW		14,5	93,6	128,6	2	429,4	
	Buderus	Logano SP261-25 kW		25,0	94,1	13,1	8	50,1	
	Buderus	Logano SP261-32 kW		32,2	92,4	61,9	8,5	44,1	
	Buderus	Logano SP261-35 kW		35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
	Buderus	Logano SP261-65 kW		64,9	93,4	80	14,1	61	
	Buderus	Logano SP261-100 kW		99,9	94,8	54	11	37	
	Buderus	SP 131 - 15		14,9	90,5	27	21	37	
	Buderus	SP 241L 15		14,9	90,5	27	21	37	
	Buderus	SP 241L 25		25,0	93,0	52	24	64	
	Buderus	SP 241L 30		30,0	91,7	43	35	79	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
29.03.2011 Stand der Liste:	<p><b>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</b></p> <p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom <b>11.03.2011</b> eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p><b>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</b></p> <p><b>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</b></p>							
	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m <sup>3</sup> ]	Staub bei Nennlast [mg/m <sup>3</sup> ]	CO- bei Teillast [mg/m <sup>3</sup> ]	Pelletöfen
Buderus	Logano SP 251-15	14,9	94,7	106	17	355		
Buderus	Logano SP 251-25	25,0	92,6	151	16	224		
Buderus	Logano SH20 (Hackgutkessel)	19,9	92,2	12	24	155		
Buderus	Logano SH25	25,0	92,1	19	9	91		
Buderus	Logano SH35	35,0	91,5	23	17	70		
Buderus	Logano SH50	49,5	90,6	28	29	39		
Buderus	Logano SH70	70,0	90,8	22	34	28		
Buderus	Logano SH90	88,5	91,0	17	39	18		
Buderus	SP 241K 20	14,9	90,8	1	12	43		
Buderus	SP 241K 30	25,0	90,6	11	29	9		
Caminetti Montegrappa sri	14000	11,0	95,0	168	29	459	JA	
Caminetti Montegrappa sri	14100	11,0	95,0	168	29	459	JA	
Caminetti Montegrappa sri	14400	11,0	95,0	168	29	459	JA	
Caminetti Montegrappa sri	15000	14,5	92,7	196	17	414	JA	
Caminetti Montegrappa sri	15100	14,5	92,7	196	17	414	JA	
Caminetti Montegrappa sri	15400	14,5	92,7	196	17	414	JA	
Calimax	PRH 10 04 01 Twist 80/20	10,0	92,7	56	17	109	JA	
Calimax	PRH 10 05 01 Twist	10,0	92,7	56	17	109	JA	
Calimax	PWS 0601-A	6,0	96,4	15	9	124	JA	
Calimax	PWS 1201-A	12,0	94,9	5	11	259	JA	
Cichewicz-kotly	pel-lets Futura 25	24,4	91,7	28	10	44		
CN Maskinfabrik	CN 15 Unit	14,9	92,2	48	25	62		
CN Maskinfabrik	CN 250+CN 25	25,0	91,0	34	17	12		
CN Maskinfabrik	CN 250+CN 40	46,0	92,0	34	28	4		
CN Maskinfabrik	CN 250+CN 80	88,0	92,3	158	26	61		
CORRADI, J.S.r.L	JCPH15_D	13,5	93,1	99	19	329	JA	
Costruzioni Meccaniche Paterno S.r.l	Pyros Athena	13,4	90,0	100	22	319	JA	
COMPACT	Mod. 15kW	17,0	91,4	12	15	421		
COMPACT	Mod. 20kW	20,0	91,5	14	17	400		
COMPACT	Mod. 25kW	25,0	91,6	18	19	366		
COMPACT	Mod. 30kW	31,0	91,8	22	22	325		
COMPACT	Mod. 35kW	35,0	91,7	30	22	319		
COMPACT	Mod. 40kW	40,0	91,5	41	22	312		
COMPACT	Mod. 45kW	45,0	91,3	51	22	305		
COMPACT	Mod. 50kW	49,9	91,2	62	22	297		
COMPACT	Mod. 60kW	62,0	90,8	87	22	280		
Consolar Sol. Energiesyst. GmbH	LENIUS CP (wassergeführt)	10,0	94,2	164	18	338	JA	
CTC	CK-P20	14,0	90,1	160	17	282		
CTC	CK-P30	25,0	90,3	141	20	320		
CTC	CK-P60	60,0	90,4	235	23	232		
CTC	CTC EcoFlex 15	14,6	92,0	210	23	761		
CTM	EcoPellet Maxiflam Blue Emission (16,7kW)	16,7	92,5	149	22	351	JA	
CTM	EcoPellet Maxiflam Blue Emission (23,2kW)	23,2	91,4	135	27	143	JA	
CTM	EcoPellet Piccolo Blue Emission	14,9	90,6	127	24	250	JA	
DAL ZOTTO	VERONICA IDRO 15	14,8	96,9	73	21	290	JA	
DAL ZOTTO	VERONICA IDRO 25	23,7	95,8	61	16	290	JA	
De Dietrich	FORESTA PHS 110	9,2	92,0	74	20	116		
De Dietrich	FORESTA PHS 115	14,9	93,0	28	18	78		
De Dietrich	FORESTA PHS 125	25,0	94,1	13,1	8	50,1		
De Dietrich	CPO 8,5	8,0	90,2	76,2	13,8	234,6	JA	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen									
■ 29.03.2011	<p><b>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</b></p>								
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom <b>11.03.2011</b> eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p>								
	<p><b>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</b>  <b>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</b></p>								
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
	De Dietrich	CBP 15		14,9	90,4	180	7	167	
	De Dietrich	CBP 20		22,0	91,1	172	7	446	
	Ecoforest	Hydrocopper Mini		13,6	90,5	192	24	610	JA
	Ecoteck Srl	Amalfi		11,0	91,0	186	30	142	JA
	Ecoteck Srl	Venezia		11,0	91,0	186	30	142	JA
	EcoTec Wärmesystem AB	PE 20		15,0	92,0	96	28	234	
	EcoTec Wärmesystem AB	MiniQ 20		20,0	90,0	115	28	311	
	Eder	Pellevent M 15		14,9	94,6	49	21	481	
	Eder	Pellevent M 22		22,0	95,0	39	19	109	
	Eder	Pellevent M 30		29,8	95,5	28	16	79	
	EdiilKamin	BASIC		18,2	92,7	90,87	21	705	
	EdiilKamin	OTTAWA		25,4	91,7	242	19	706	
	EdiilKamin	IDROTECH (ECOIDRO)		11,3	90,1	241	28	205	JA
	EdiilKamin	Mimi (Melodie Line)		14,5	90,4	220,5	17	453	JA
	EdiilKamin	Norma (Melodie Line)		14,5	90,4	220,5	17	453	JA
	EdiilKamin	PRESTIGE		18,0	91,9	189	23,64	216	JA
	EdiilKamin	ESPRIT		18,0	91,9	189	23,64	216	JA
	EdiilKamin	MAGIC		18,0	91,9	189	23,64	216	JA
	EdiilKamin	ADRIA		18,0	91,9	189	23,64	216	JA
	Effecta Pannen AB	Effecta Komplett		14,9	90,0	123	24	301	
	EKOCESTR Sp.j.	BioPell 15		15,0	90,8	68	16	147	
	EKOCESTR Sp.j.	BioPell 25		25,0	91,0	54	24	31	
	EKOCESTR Sp.j.	CarboPell 25		25,0	91,8	200	20,9	174	
	EKO-VIMAR ORLÄNSKI sp. Z.o.o	ORLIGNO 500		25,0	90,6	174	26	412	
	EKO-VIMAR ORLÄNSKI sp. Z.o.o	Orian Pellet		25,0	90,6	174	26	412	
	Elco Shared Services GmbH	Renon 15		14,9	90,7	89	17	175	
	Elektromet	ABH-PHK 20		20,0	90,8	248	15	369	
	Elektromet	EKO-PE 20		20,0	90,8	248	15	369	
	Endress	SI / 80		77,8	90,9	97	43	113	
	Endress	USF-S 75		75,0	91,4	120	40	202	
	Endress	USF-S 100		100,0	91,3	192	38	254	
	Enertech-Giersch	Pellevent M 15		14,9	91,7	151	18	481	
	Enertech-Giersch	Pellevent M 30		29,8	94,4	148	20	203	
	Enertech-Giersch	GPW 10		9,2	92,0	74	20	116	
	Enertech-Giersch	GPW 15		14,9	93,0	28	18	78	
	Enertech-Giersch	GP 15		13,5	93,6	128,6	2	429,4	
	Enertech-Giersch	GP 25		25,0	94,1	13,1	8	50,1	
	Enertech-Giersch	GP 35		35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
	Enertech-Giersch	GP 32		32,2	92,4	61,9	8,5	44,1	
	Enertech-Giersch	GP 65		64,9	93,4	80	14,1	61	
	Enertech-Giersch	GP 100		99,9	94,8	54	11	37	
	EN-TECH	Fire Fox ENP 10		10,3	92,0	193	22	281	
	EN-TECH	Fire Fox ENP 15		14,9	91,8	82	15	123	
	EN-TECH	Fire Fox ENP 18		18,0	91,8	82	15	123	
	EN-TECH	Fire Fox ENP 25		25,2	93,3	18	14	95	
	EN-TECH	Fire Fox ENP 35		35,0	92,8	13	15	86	
	EN-TECH	Pel Camino PC 11		11,0	91,8	140	28	353	JA
	EN-TECH	Pel Camino PC 13		13,0	90,5	163,7	28	480	JA
	EN-TECH	Fire FoxPK 10		11,2	91,1	61	11	174	
	EN-TECH	Fire FoxPK 15 - V2		14,9	94,7	106	17	355	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
Stand der Liste: ■ 29.03.2011	<p><b>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt <u>Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</b></p> <p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p><b>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</b></p> <p><b>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</b></p>							
	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
	EN-TECH	Fire FoxPK 25 - V2	25,0	92,6	151	16	224	
EN-TECH	Fire FoxPK 45	45,0	91,9	154	7	255		
EN-TECH	Fire FoxPK 90	90,0	93,0	145	8	49		
Enus GmbH	FP-8.0	8,0	90,2	76,2	13,8	234,6	JA	
ETA	ETA PC 20	20,0	94,3	13,3	7,2	29		
ETA	ETA PC 25	25,0	95,2	7	5	21		
ETA	ETA PC 32	32,0	94,5	7	8	21		
ETA	PU 7 (Pelletunit 7)	7,7	93,4	13	10	134		
ETA	PU 11 (Pelletunit 11)	11,0	92,5	10	14	134		
ETA	PU 15 (Pelletunit 15)	14,9	93,5	6	14	29		
ETA	ETA Hack 20 (Hackgutkessel)	19,9	92,2	24	12	155		
ETA	ETA Hack 25	25,0	92,2	19	9	91		
ETA	ETA Hack 35	35,0	91,6	23	17	70		
ETA	ETA Hack 50	49,5	90,8	28	29	39		
ETA	ETA Hack 70	70,0	90,9	22	34	28		
ETA	ETA Hack 90	88,0	91,0	17	39	18		
ETA	ETA PE-K 35	35,0	94,1	23	6,5	82,6		
ETA	ETA PE-K 50	49,5	93,5	20	18	76		
ETA	ETA PE-K 70	70,0	93,4	14,5	20,7	71,4		
ETA	ETA PE-K 90	93,0	93,2	8	24	66		
ETA	PE 15	14,9	90,5	27	21	37		
ETA	PE 25	25,0	93,0	52	24	64		
ETA	PE 30	30,0	91,7	43	35	79		
ETA	SH 20 Twin (lediglich im Zusammenhang mit dem Stückholzanlagenteil förderfähig)	20,0	92,0	4	11	17		
ETA	SH 20 Twin (lediglich im Zusammenhang mit dem Stückholzanlagenteil förderfähig)	14,9	90,2	1	12	43		
ETA	SH 26 Twin (lediglich im Zusammenhang mit dem Stückholzanlagenteil förderfähig)	26,0	91,5	10	11	13		
ETA	SH 30 Twin (lediglich im Zusammenhang mit dem Stückholzanlagenteil förderfähig)	25,0	90,8	10	29	9		
EuroGas	Vera	20,4	92,8	117	24	80		
EVOTHERM	HP 14	14,0	94,9	42	6	114		
EVOTHERM	HP 20	20,0	93,1	84	8	75		
EVOTHERM	HP 28	28,0	90,8	138	11	25		
EVOTHERM	HP 50	49,9	92,4	20	25	250		
EVOTHERM	HS 15 ECO (Hackgutkessel)	15,0	94,0	50	6	74		
EVOTHERM	HS 35 (Hackgutkessel)	37,0	95,3	63	14	33		
EVOTHERM	HS 50 (Hackgutkessel)	49,9	91,9	11	21	35		
EVOTHERM	EVOTHERM P 50	49,5	96,2	18	7	60		
Extraflame	Iside Idro	18,4	91,6	65,9	20,2	574,7	JA	
Extraflame	Melinda Idro	14,0	91,9	242	15,7	579	JA	
Extraflame	Duchessa IDRO	12,0	91,2	81	16	628	JA	
Extraflame	Duchessa IDRO Steel	12,0	91,2	81	16	628	JA	
Extraflame	Lucrezia Idro 15	14,8	96,9	73	21	290	JA	
Extraflame	Lucrezia Steel 15	14,8	96,9	73	21	290	JA	
Extraflame	Lucrezia Idro 25	23,7	95,8	61	16	290	JA	
Extraflame	Lucrezia Steel 25	23,7	95,8	61	16	290	JA	
Extraflame	Comfort Idro	12,6	90,2	187,5	15	675	JA	
Extraflame	LP 14	14,0	91,5	60	13	299		

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
■ 29.03.2011	<p><b>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</b></p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom <b>11.03.2011</b> eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p><b>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</b></p> <p><b>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</b></p>							
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Extraflame	LP 20		21,0	94,6	37	14,5	330	
Extraflame	LP 30		30,0	92,0	67	2,6	72	
Extraflame	TP 15		15,0	93,2	57	21	158	
Extraflame	TP 23		23,0	91,4	105	16,5	116	
Extraflame	TC 30		25,0	97,6	203	17	257	
Extraflame	TP 30		31,0	89,7	154	12	74	
Feinwerk	PP14,9		14,9	95,0	34	16	48	
Feinwerk	PP29		29,0	95,1	28	15	30	
Ferro	TURBO FPW 15 M		14,0	91,5	60	13	299	
Ferro	TURBO FPW 22 M		21,0	94,6	37	14,5	330	
Ferro	FPWL 15 K		14,8	96,9	73	21	290	JA
Ferro	FPWL 15		14,8	96,9	73	21	290	JA
Ferro	FPWL 20 K		23,7	95,8	61	16	290	JA
Ferro	FPWL 20		23,7	95,8	61	16	290	JA
Ferro	FLAMM FPWL 14 D-K		12,0	91,2	81	16	628	JA
Ferro	FLAMM FPWL 14 D-S		12,0	91,2	81	16	628	JA
Ferro	FLAMM FPWL 14 COM		12,6	90,2	187,5	15	675	JA
Ferro	ECOMAT FE 18M		20,0	90,0	115	25	311	
Ferro	Ferro D 15 P		14,9	90,4	180	7	167	
Ferro	Ferro D 20 P		22,0	91,1	172	7	446	
Ferro	Ferro D 30 P		29,8	92,4	77	9	165	
Ferro	Ferro D 45 P		45,0	92,5	83	9	129	
Ferro	Bioturbo BT 30		25,0	97,6	203	17	257	
Ferro	Flamm FPWL20		14,3	94,9	112	28,3	115,6	JA
Fireplace	K 2940 Primo (mit Abgaswärmetauscher)		8,0	90,5	232	24	443	JA
Fischer	PX15		15,2	93,7	83	13	122	
Fischer	PX25		23,8	92,7	73	12	143	
Fischer	PX50		50,0	95,0	24	9	96	
Fischer	HSU 35 ECO (Hackgutkessel)		37,0	95,3	63	14	33	
Fischer	HSU 50 (Hackgutkessel)		49,9	91,9	11	21	35	
Fischer	HSU 50 ECO (Hackgutkessel)		49,9	91,9	11	21	35	
Fischer	PSU 28		28,0	90,8	138	11	25	
Fischer	PSU 28 ECO		28,0	90,8	138	11	25	
Fischer	PSU 50 ECO		49,5	96,2	18	7	60	
Fischer	HSU 45 Turbo (Hackgutkessel)		45,0	90,0	156	44	242	
Fischer	HSU 90 Turbo (Hackgutkessel)		98,0	89,0	69	34	318	
Fischer	Pelletra S 14		13,2	91,3	52	12	224	
Fischer	Pelletra X 14		13,2	91,3	52	12	224	
Fischer	Pelletra S 23		22,8	91,7	31	21	77	
Fischer	Pelletra X 23		22,8	91,7	31	21	77	
Fischer	Pelletra 15 K		14,9	90,1	53	29	192	
Forster	FK 12 PE		12,8	93,7	206	28	129	
Forster	FK 30 PE		28,0	90,2	84	23	165	
Forster	FK 40 PE		40,0	91,3	82	18	91	
Fröling	Pelletherm P2-10		14,9	91,0	99	16	407	
Fröling	Pelletherm P2-15		14,9	91,0	99	16	407	
Fröling	Pelletherm P2-20		20,0	91,6	107	15	421	
Fröling	Pelletherm P2-25		25,0	92,1	116	15	434	
Fröling	P4 Pellet 8		10,5	91,6	35	20	113	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen									
■ 29.03.2011	<p><b>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</b></p>								
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom <b>11.03.2011</b> eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p><b>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</b></p> <p><b>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</b></p>								
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
	Fröling	Brennwertkessel P4 Pellet 8	Diese Anlage muss mit entsprechendem Nachschaltkondensationswärmetauscher ausgestattet sein!	10,5	104,8	19	14	12	
	Fröling	Brennwertkessel P4 Pellet 15	Diese Anlage muss mit entsprechendem Nachschaltkondensationswärmetauscher ausgestattet sein!	14,9	103,8	21,5	13,5	12	
	Fröling	Brennwertkessel P4 Pellet 20	Diese Anlage muss mit entsprechendem Nachschaltkondensationswärmetauscher ausgestattet sein!	20,0	105,1	19	10	13	
	Fröling	Brennwertkessel P4 Pellet 25	Diese Anlage muss mit entsprechendem Nachschaltkondensationswärmetauscher ausgestattet sein!	25,0	105,3	19	7	13	
	Fröling	P4 Pellet 15		14,9	90,9	58	18	113	
	Fröling	P4 Pellet 20		20,0	91,9	52	17	107	
	Fröling	P4 Pellet 25		25,0	92,9	46	17	101	
	Fröling	P4 Pellet 32		32,0	93,5	48	16	95	
	Fröling	P4 Pellet 38		38,0	92,6	70	14	95	
	Fröling	P4 Pellet 48		48,0	92,4	39	15	57	
	Fröling	P4 Pellet 60		58,1	92,0	7	17	17	
	Fröling	T4-24 (Pellets)		24,0	92,2	12	16	101	
	Fröling	T4-24 (Hackgut)		24,0	92,3	13	19	40	
	Fröling	T4-30 (Pellets)		30,0	92,0	10	17	34	
	Fröling	T4-30 (Hackgut)		30,0	91,0	52	19	40	
	Fröling	T4-50 (Pellets)		50,0	93,0	10	13	17	
	Fröling	T4-50 (Hackgut)		50,0	92,0	20	15	60	
	Fröling	Turbomatic 28 (Hackgut)		28,0	91,3	98	25	292	
	Fröling	Turbomatic 28 (Pellets)		28,0	92,0	48	9	85	
	Fröling	Turbomatic 35 (Hackgut)		35,0	91,1	93	30	277	
	Fröling	Turbomatic 35 (Pellets)		35,0	91,6	49	12	99	
	Fröling	Turbomatic 48 (Hackgut)		48,0	90,7	83	39	250	
	Fröling	Turbomatic 48 (Pellets)		48,0	91,0	50	16	125	
	Fröling	Turbomatic 55 (Hackgut)		55,0	90,5	78	44	235	
	Fröling	Turbomatic 55 (Pellets)		55,0	90,6	51	19	139	
	Fröling	Turbomatic 70 (Hackgut)		70,0	90,8	79	39	191	
	Fröling	Turbomatic 70 (Pellets)		70,0	91,3	39	15	104	
	Fröling	Turbomatic 85 (Hackgut)		85,0	91,1	80	35	147	
	Fröling	Turbomatic 85 (Pellets)		85,0	92,0	26	11	69	
	Fröling	Turbomatic 100 (Hackgut)		100,0	91,4	81	30	103	
	Fröling	Turbomatic 100 (Pellets)		100,0	92,7	14	8	34	
	Gerco	saphir GS 9		9,0	92,4	110	27	538	JA
	Gerco	ökotec GP 515		14,9	91,3	55	21	223	
	Gerco	ökotec GP 826		25,9	90,3	58	6	202	
	Gilles	HPK-RA 12,5		12,5	94,3	63	16	64	
	Gilles	HPK-RA 14,5		14,5	94,3	63	16	64	
	Gilles	HPK-RA 19,5		19,5	94,3	63	16	64	
	Gilles	HPK-RA 15		14,1	93,3	30	16	69	
	Gilles	HPK-RA 20		20,0	93,7	24,1	15,5	52,1	
	Gilles	HPK-RA 25		25,0	94,0	19	15,1	37,9	
	Gilles	HPK-RA 30		26,0	94,1	18	15	35	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
■ 29.03.2011	<p><b>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</b></p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom <b>11.03.2011</b> eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p>							
	<p><b>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</b>  <b>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</b></p>							
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m <sup>3</sup> ]	Staub bei Nennlast [mg/m <sup>3</sup> ]	CO- bei Teillast [mg/m <sup>3</sup> ]	Pelletöfen
	Gilles	HPK-RA 30	30,0	93,0	21	15	33	
	Gilles	HPK-RA 35	35,0	93,9	22	15	32	
	Gilles	HPK-RA 40	40,0	93,9	25	15	28	
	Gilles	HPK-RA 45	45,0	93,8	21	15	25	
	Gilles	HPK-RA 49	49,0	93,7	33	15	22	
	Gilles	HPK-RA 60	60,0	93,1	21	16	22	
	Gilles	HPK-RA 70	70,0	93,5	18	20	21	
	Gilles	HPK-RA 75	75,0	93,7	16	22	20	
	Gilles	HPK-RA 85	85,0	94,0	12,9	23,5	19,5	
	Gilles	HPK-RA 95	95,0	94,4	9,6	26,5	18,5	
	Gilles	HPK-RA 100	100,0	94,6	8	28	18	
	Gilles	PSK-RA 25	22,0	93,8	22	15	46	
	Gilles	PSK-RA 20	18,0	93,6	26,1	16	58	
	Gilles	PSK-RA 15	14,1	93,3	30	16	69	
	GPO	Belus WP15	13,5	93,1	99	19	329	JA
	Graner	SPK-P 15	14,5	90,6	54	2	362	
	Graner	SPK-P 25	20,5	90,1	128	23	413	
	Graner	Robinwood RWC	15,9	90,9	202	14,9	372	JA
	Graner	Robinwood RWM	15,9	90,9	202	14,9	372	
	Greentech Energiesysteme GmbH	PK 14	14,0	95,1	69	12	411	
	Greentech Energiesysteme GmbH	PK 24	24,0	95,4	81	15	196	
	Grimm	Pellino	14,9	90,1	40	6	335	
	GS-Wärmesysteme GmbH	GS-lexion	20,4	92,8	117	24	80	
	GS-Wärmesysteme GmbH	GS-lexion-30	28,2	91,3	22	15	117	
	Guntamatic	BIOCOM 30	30,0	91,4	23	13	440	
	Guntamatic	BIOCOM 40	40,0	90,6	55	16	440	
	Guntamatic	BIOCOM 50	50,0	93,8	6	14	46	
	Guntamatic	BIOCOM 75	75,0	93,5	6	10	33	
	Guntamatic	BIOCOM 100	99,0	93,2	6	6	20	
	Guntamatic	POWERCHIP 40/50 (Pellets)	50,0	93,8	6	14	46	
	Guntamatic	POWERCHIP 20/30	30,0	90,8	76	14	548	
	Guntamatic	POWERCHIP 40/50 (Hackgutkessel)	50,0	92,5	15	31	355	
	Guntamatic	POWERCHIP 100 (Hackgutkessel)	99,0	91,8	5	15	99	
	Guntamatic	POWERCHIP 75	75,0	92,2	10	23	223	
	Guntamatic	POWERCORN 30	30,0	91,4	23	13	440	
	Guntamatic	POWERCORN 50	50,0	93,2	77	13	91	
	Guntamatic	POWERCORN 75	75,0	93,5	41	9	55	
	Guntamatic	POWERCORN 50 (Hackgutkessel)	50,0	92,4	33	16	91	
	Guntamatic	Biostar 12	12,0	90,7	70	11	230	
	Guntamatic	Biostar 15 Lambda	15,0	90,1	47	11	230	
	Guntamatic	Biostar 23	23,0	90,3	44	26	92	
	Guntamatic	THERM 7	7,1	91,5	51	14	207	
	Haas + Sohn	Aqua-Pellet 620-09	9,0	95,1	88	8	150	JA
	Haas + Sohn	Aqua-Pellet 620-12	12,0	93,0	82,5	7	250	JA
	Hansa Öl- und Gasbrenner GmbH	Vario-PKH 8,5	8,0	90,2	76,2	13,8	234,6	JA
	Hapero	Ballance / W - HP 02	14,9	97,0	36,5	11	168	JA
	Hapero	Balance / K Typ HP 02	14,5	95,7	42	18	111	
	Hargassner	HSV 50 (WTH 45) Hackgut	45,9	92,9	32	28	72	
	Hargassner	HSV 50 (WTH 45) Pellets	45,9	93,6	37	22	88	
	Hargassner	HSV 50 (WTH 49) Hackgut	49,0	92,9	32	28	72	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
Stand der Liste: ■ 29.03.2011	<p><b>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</b></p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom <b>11.03.2011</b> eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p>							
	<p><b>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</b>  <b>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</b></p>							
Hersteller	Anlagen - Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Hargassner	HSV 50 (WTH 49) Pellets		49,0	93,6	37	22	88	
Hargassner	HSV 50 (WTH 55) Hackgut		53,5	92,9	32	28	72	
Hargassner	HSV 50 (WTH 55) Pellets		53,5	93,6	37	22	88	
Hargassner	HSV 12		12,0	90,7	70	11	230	
Hargassner	HSV 14		14,9	92,8	10	6	33	
Hargassner	HSV 14 bei Niedertemperatur		14,9	95,0	27	7	79	
Hargassner	HSV 15		16,8	94,3	28	13	39	
Hargassner	HSV 15		15,0	90,1	47	11	230	
Hargassner	HSV 15 bei Niedertemperatur		15,0	90,1	47	11	230	
Hargassner	HSV 22		22,0	94,0	40	15	96	
Hargassner	HSV 22 bei Niedertemperatur		22,0	94,0	40	15	96	
Hargassner	HSV 30 (WTH 25)		25,0	90,9	12,9	42	145	
Hargassner	HSV 30 (WTH 31) Pellets		31,0	90,7	34	23	94	
Hargassner	HSV 30 (WTH 31) Hackgut		31,0	90,6	95	21	96	
Hargassner	HSV 30 (WTH 35) Hackgut		35,0	90,1	15,7	21	132	
Hargassner	HSV 30 (WTH 35) Pellets		35,0	91,3	35	23	105	
Hargassner	HSV 70S (WTH 70) Hackgut		70,0	91,3	38	22	82	
Hargassner	HSV 70S (WTH 70) Pellets		70,0	92,1	29	30	85	
Hargassner	HSV 80 S (WTH 80 ) Hackgut		80,0	90,4	41	19	39	
Hargassner	HSV 80 S (WTH 80 ) Pellets		85,0	91,1	22	35	67	
Hargassner	HSV 100 S (WTH 100) Hackgut		100,0	91,5	36	20	53	
Hargassner	HSV 100 S (WTH 100) Pellets		100,0	93,3	18	21	68	
Hargassner	Classic 9		9,5	93,4	64	25	47	
Hargassner	Classic 12		12,0	93,6	68	16	47	
Hargassner	Classic 14		14,9	93,1	72	18	64	
Hargassner	Classic 15		16,7	92,7	74	19	68	
Hargassner	Classic 22		22,0	91,9	80	22	83	
Hargassner	Classic 25		25,0	95,1	15	15	160	
Hargassner	Classic 31		31,0	94,5	26	19	160	
Hargassner	Classic 35		35,0	94,1	33	21	160	
Hargassner	Classic 40		42,0	94,3	33	21	85	
Hargassner	Classic 49		48,0	94,3	33	21	85	
Hargassner	Classic 60		58,0	94,6	34	38	47	
Hargassner	HSV 9		9,0	94,2	65	25	43	
Hargassner	HSV 12		12,0	93,8	37	21	100	
Hargassner	Agrofire 30-40		40,0	93,5	68	22	153	
Hargassner	Agrofire 30-40 (Hackgut)		40,0	91,0	65	20	208	
HDG	K 10		9,9	93,2	43	9	138	
HDG	K 15		15,0	92,7	15	10	141	
HDG	K 21		21,0	92,8	32	9	138	
HDG	K 26		25,9	92,9	45	8	136	
HDG	Compact 100 (Hackgutkessel)		100,0	91,4	11	27	88	
HDG	Compact 100 (Pelletkessel)		100,0	91,5	1	20	87	
HDG	Compact 80 (Hackgutkessel)		80,0	92,2	12	19	236	
HDG	Compact 80 (Pelletkessel)		80,0	92,9	4	25	23	
HDG	Compact 65 (Pelletkessel)		65,0	90,1	28	36	181	
HDG	Compact 65 (Hackgutkessel)		65,0	92,2	33	46	168	
HDG	Compact 50 (Pelletkessel)		50,0	91,8	9	20	181	
HDG	Compact 50 (Hackgutkessel)		50,0	91,7	105	15	168	
HDG	Pelletmaster 15		15,0	93,9	29	13	230	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
Stand der Liste: ■ 29.03.2011	<p><b>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</b></p> <p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom <b>11.03.2011</b> eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p><b>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</b></p> <p><b>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</b></p>							
	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
	HDG	Pelletmaster 25	25,0	91,2	65	11	422	
HDG	HDG Compact 25 (Pelletkessel)	26,0	92,0	136	7	253		
HDG	HDG Compact 25 (Hackgutkessel)	30,0	91,5	210	32	395		
HDG	HDG Compact 35 (Pelletkessel)	35,0	90,7	106	17	253		
HDG	HDG Compact 35 (Hackgutkessel)	30,0	91,5	210	32	395		
HDMS	HDMS ecoline 15	14,9	91,0	204	10	479		
HDMS	HDMS ecoline 25	24,0	90,1	155	10	355		
HDMS	HDMS ecoline twin 15	14,9	90,6	128	15	254		
HEF	Eco-Plus Universal für Pellets	25,0	91,2	52	45	83		
HEF	EKO-PLUS UNIVERSAL für PELLETS 38 kW	38,0	89,0	128	44	105		
HEF	EKO-PLUS UNIVERSAL für PELLETS 50 kW	50,0	90,0	194	45	210		
Heftberger	PV 80	83,0	91,8	19	32	12		
Heftberger	HVR I-S (Hackgutkessel)	49,0	91,8	101	14	14		
Heinze KG, Sanitär	PRH 10 05 01	10,0	92,7	56	17	109	JA	
Heizomat	HSK RA 30 (Hackgutkessel)	33,0	90,3	18	14	96		
Heizomat	HSK RA 40 (Hackgutkessel)	40,0	90,3	21	18	53		
Heizomat	HSK RA 50 (Hackgutkessel)	44,5	91,5	24	24	77		
Heizomat	HSK RA 60 (Hackgutkessel)	60,0	93,2	22	17	34		
Heizomat	HSK RA 75 (Hackgutkessel)	75,0	92,3	64	20	46		
Heizomat	HSK RA 100 (Hackgutkessel)	96,0	91,1	123	24	62		
Heizomat	RHK-AK 30	36,0	92,4	9	27	86		
Heizomat	RHK-AK 50 (Hackgutkessel)	50,0	91,2	130	12	127		
Heizomat	RHK-AK 60 (Hackgutkessel)	60,0	91,3	135	14	144		
Heizomat	RHK-AK 75 (Hackgutkessel)	75,0	91,3	143	17	175		
Heizomat	RHK-AK 100 (Hackgutkessel)	99,0	91,6	6	12	177		
Herrmann	Bionik 15 K	17,0	91,4	12	15	421		
Herrmann	Bionik 20 K	20,0	91,5	14	17	400		
Herrmann	Bionik 25 K	25,0	91,6	18	19	366		
Herrmann	Bionik 30 K	31,0	91,8	22	22	325		
Herrmann	Bionik 35 K	35,0	91,7	30	22	319		
Herrmann	Bionik 40 K	40,0	91,5	41	22	312		
Herrmann	Bionik 50 K	50,0	91,2	51	22	305		
Herrmann	Bionik 60 K	62,0	90,8	62	22	297		
Herz	firematic 80 BioControl (Hackgutkessel)	80,0	94,0	30	35	160		
Herz	firematic 80 BioControl (Pelletkessel)	80,0	94,6	13	13	88		
Herz	firematic 100 BioControl (Hackgutkessel)	99,0	92,4	17	43	160		
Herz	firematic 100 BioControl (Pelletkessel)	99,0	94,3	4	19	88		
Herz	firematic 20 BioControl (Hackgutkessel)	25,0	92,0	102	21	377		
Herz	firematic 35 BioControl (Pelletkessel)	40,0	91,0	20	17	175		
Herz	firematic 35 BioControl (Hackgutkessel)	35,0	91,3	81	41	377		
Herz	firematic 45 BioControl (Hackgutkessel)	45,0	94,5	31	29	99		
Herz	firematic 60 BioControl (Hackgutkessel)	63,5	93,0	139	37	99		
Herz	firematic 50 (Hackgutkessel)	50,0	90,4	146	37	87		
Herz	firematic 90 (Hackgutkessel)	90,0	89,6	137	42	221		
Herz	pelletfire 15	14,5	90,1	27	3	50		
Herz	pelletfire 25	24,0	90,1	22	17	31		
Herz	pelletfire 35	34,0	90,7	23	17	39		
Herz	pelletstar 10	16,0	92,1	41	21	112		
Herz	pelletstar 15	14,9	94,0	9	5	107		
Herz	pelletstar 25	25,0	91,8	13	11	83		

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen									
■ 29.03.2011	<p><b>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</b></p>								
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom <b>11.03.2011</b> eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p><b>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</b></p> <p><b>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</b></p>								
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen	
	Herz	pelletstar biocontrol 10	13,0	90,9	34	11	423		
	Herz	pelletstar biocontrol 20	22,0	94,4	18	14	317		
	Herz	pelletstar biocontrol 30	30,0	90,9	34	26	317		
	Herz	pelletstar biocontrol 45	47,0	94,0	30	26	65		
	Herz	pelletstar biocontrol 60	62,5	92,9	28	37	65		
	HKS-Lazar	Smartfire	21,0	92,4	116	34,18	582		
	Holox GmbH/UG	HOLOX Ulma PK	18,0	92,0	109	25	349		
	Hohensee	SCOTTE 15	16,6	90,3	121	15	416		
			<b>Bitte beachten Sie, dass diese Anlage nur mit einer Nennwärmeleistung von 16,6kW förderfähig ist. Beim Anlagen-Modell mit 14,8kW Nennwärmeleistung handelt es sich um die -NICHT-förderfähige Anlagentype - SCOTTE 15 ST.</b>						
	Hoivalwerk	Hoival BioLyt (10)	9,9	93,2	43	9	138		
	Hoivalwerk	Hoival BioLyt (15)	15,0	92,7	15	10	141		
	Hoivalwerk	Hoival BioLyt (21)	21,0	92,8	32	9	138		
	Hoivalwerk	Hoival BioLyt (26)	25,9	92,9	45	8	136		
	Hoivalwerk	Hoival BioLyt (45)	47,0	91,8	35	17	67		
	Hoivalwerk	Hoival BioLyt (50)	50,0	91,8	35	17	67		
	Hoivalwerk	Hoival BioLyt (70)	69,0	94,5	18	10	93		
	Hoivalwerk	Hoival BioLyt (75)	73,0	94,5	18	10	93		
	Hoivalwerk	Hoival BioLyt (100)	99,0	93,5	21	12	80		
	IHT (Innovative Heiztechnik)	GE 30	40,0	92,2	26	9	90		
	Interdomo GmbH	Vario-PK 8,5	8,0	90,2	76,2	13,8	234,6	JA	
	JÄSPI Wärmetechnik	JÄSPI Pellet PE 20	22,0	90,0	125	45	1111		
	Janfire AB	monoflame 15	14,9	90,6	109	17	165		
	Janfire AB	monoflame 25	21,3	90,4	73	15	165		
	Janfire AB	Combiflame 15	14,0	89,9	243	12,6	156		
	Janfire AB	Janfire Integral	15,0	91,0	44	21	393		
	Janfire AB	Janfire Integral	23,0	90,0	103	23	393		
	Janfire AB	pellet-compact	12,0	90,1	36	11,6	59		
	Jolly-Mec caminetti spa	Pellet/aqua 16 kW	16,0	92,0	187	23,32	187	JA	
	Jolly-Mec caminetti spa	Pellet/aqua 21 kW	21,0	93,0	112	21,74	112	JA	
	Junkers (Bosch Thermotechnik)	Suprapellets KRP2-9 Top	9,2	92,0	74	20	116		
	Junkers (Bosch Thermotechnik)	Suprapellets KRP2-15 M Top	14,9	93,0	28	18	78		
	Junkers (Bosch Thermotechnik)	Suprapellets KRP2-15 M Top MBW	14,9	93,0	28	18	78		
	Junkers (Bosch Thermotechnik)	Suprapellets KRP2-15 PZ	14,5	93,6	128,6	2	429,4		
	Junkers (Bosch Thermotechnik)	Suprapellets KRP2-25 PZ	25,0	94,1	13,1	8	50,1		
	Junkers (Bosch Thermotechnik)	Suprapellets KRP2-32 PZ	32,2	92,4	61,9	8,5	44,1		
	Junkers (Bosch Thermotechnik)	Suprapellets KRP2-35 PZ	35,0	92,4	61,9	8,5	44,1		
	Kago	Biolet 15	15,0	91,8	192	18	18		
	Kago	Biolet 25	25,0	90,9	103	17	192		
	Kappei - Solar Future Technik	SFT Pelletkaminofen	14,3	94,9	112	28,3	115,6	JA	
	Kiko	Pelletstar 15	17,0	91,4	12	15	421		
	Kiko	Pelletstar 30	31,0	91,8	22	22	325		
	Kiko	Pelletstar 40	40,0	91,5	41	22	312		
	Kiko	Pelletstar 60	62,0	90,8	87	22	280		

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
Stand der Liste: ■ 29.03.2011	<p><b>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</b></p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom <b>11.03.2011</b> eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p>							
	<p><b>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</b>  <b>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</b></p>							
Hersteller	Anlagen - Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Köb & Schäfer	Pyromat DUO 35		36,0	94,9	4	15	65	
Köb & Schäfer	Pyromat DUO 45		45,0	91,3	69	21	153	
Köb & Schäfer	Pyromat DYN 45		49,0	92,0	8	13	148	
Köb & Schäfer	Pyromat DYN 65		67,0	92,0	14	19	121	
Köb & Schäfer	Pyromat DYN 85		88,0	92,1	21	26	90	
Köb & Schäfer	Pyrot 100		90,0	89,4	30	34	22	
KSM	KSM 275-18-i		19,0	92,3	27	14,5	194	
KSM	KSM 325-18-1		20,0	91,0	59	28	465	
KSM	KSM 325-35-1		38,0	91,0	113	22	335	
KSM	KSM 375-35		37,0	92,4	15	8	337	
KSM	KSM 575-50		49,0	92,4	77	20	180	
KSM	KSM 775-75		75,0	92,3	65	18	116	
KSM	KSM 975-95 Auto		98,0	92,3	53	21	58	
Künzel	PK 10		12,0	90,1	36	11,6	59	
Künzel	PK 15		15,0	92,7	130	9	170	
Künzel	PK 20		21,0	92,3	69	9	170	
Künzel	PL 15		15,0	91,8	192	18	18	
Künzel	PL 20		20,0	91,4	151	17,5	192	
Künzel	PL 25		25,0	90,9	103	17	192	
KWB	Easyfire EF2 8		8,0	94,9	10	8	111	
KWB	Easyfire EF2 12		12,0	94,0	24	15	15	
KWB	Easyfire EF2 22		22,0	95,0	11	5	18	
KWB	Easyfire EF2 35		35,0	95,7	7	10	20	
KWB	USV - 15 (Hackgutkessel)		15,0	91,3	73	29	664	
KWB	USV - 25 (Hackgutkessel)		25,0	90,2	18	18	226	
KWB	USV - 30 (Hackgutkessel)		30,0	90,4	68	17,3	18	
KWB	USV - 40 (Hackgutkessel)		41,0	90,8	168	18	241	
KWB	USV - 50 (Hackgutkessel)		50,0	90,9	156	18,8	156	
KWB	USV - 60 (Hackgutkessel)		60,0	91,1	144	19,5	144	
KWB	USV - 80 (Hackgutkessel)		82,0	91,3	120	21	68	
KWB	USV - 100 (Hackgutkessel)		99,0	91,1	14	23	67	
KWB	USV - 25 (Pellet)		25,0	92,3	19	27	101	
KWB	USV - 30 (Pellet)		30,0	91,5	38	24,3	134	
KWB	USV - 40 (Pellet)		41,0	90,0	76	19	200	
KWB	USV - 50 (Pellet)		50,0	90,7	66	18,8	170	
KWB	USV - 60 (Pellet)		60,0	91,4	56	18,5	140	
KWB	USV - 80 (Pellet)		82,0	92,9	37	18	81	
KWB	USV - 100 (Pellet)		99,0	92,0	5	19	45	
KWB	USP - 10 (Pellet)		10,0	91,0	36	15	146	
KWB	USP - 15 (Pellet)		15,0	91,8	23	19,5	23	
KWB	USP - 20 (Pellet)		20,0	92,5	24	19	60	
KWB	USP - 25 (Pellet)		25,0	93,7	7,5	17	7,5	
KWB	USP - 30 (Pellet)		30,0	94,9	4	10	26	
LEDA	UMBRA W		9,0	92,4	110	27	538	JA
leistbaresheizen.at	Prima 15		15,0	89,4	36	15	36	
Liebi LNC	LPK 15		15,0	91,2	17	10	183	
Liebi LNC	LPK 20		22,5	91,2	17	10	183	
Liebi LNC	LPK 30		29,9	93,6	21	19	81	
LIGNO Heizsysteme GmbH	Pelletmax 10 Top Light		9,2	92,0	74	20	116	
LIGNO Heizsysteme GmbH	Pelletmax 15 Top Light		14,9	93,0	28	18	78	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen									
■ 29.03.2011	<p><b>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt <u>Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</b></p>								
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p><b>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</b></p> <p><b>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</b></p>								
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
	LIGNO Heizsysteme GmbH	Pelletmax 15		14,5	93,6	128,6	2	429,4	
	LIGNO Heizsysteme GmbH	Pelletmax 25		25,0	94,1	13,1	8	50,1	
	LIGNO Heizsysteme GmbH	Pelletmax 35		35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
	LIGNO Heizsysteme GmbH	Pelletmax 100		99,9	94,8	54	11	37	
	Limbacher	GLS 35 (Hackgutkessel)		50,0	90,5	48	39	397	
	Lindner & Sommerauer	SL 25 T/2R (Hackgutkessel)		25,0	90,4	91	18	230	
	Lindner & Sommerauer	SL 30 T/2R (Hackgutkessel)		27,0	90,4	91	18	230	
	Lindner & Sommerauer	SL 30 T/4R (Pellets)		30,0	92,8	19	7,1	205	
	Lindner & Sommerauer	SL 30 T (Hackgutkessel)		30,0	93,1	15	6	97	
	Lindner & Sommerauer	SL-40 T/4R (Pellets)		40,0	93,6	22	8	104	
	Lindner & Sommerauer	SL 40 T (Hackgutkessel)		40,0	92,7	7	5	97	
	Lindner & Sommerauer	SL 49 T (Hackgutkessel)		49,0	92,1	19	5	66	
	Lindner & Sommerauer	SL 49 T/2R (Hackgutkessel)		49,0	92,2	182	19	133	
	Lindner & Sommerauer	SL 50 T (Hackgutkessel)		50,0	93,2	23	27	69	
	Lindner & Sommerauer	SL 65 T (Hackgutkessel)		65,0	93,2	23	27	69	
	Lindner & Sommerauer	SL 80 T (Hackgutkessel)		80,0	92,6	37	43	78	
	Lindner & Sommerauer	SL 99 T (Hackgutkessel)		99,0	92,6	37	43	78	
	Lindner & Sommerauer	SL - P 8 (Pellets)		8,0	95,0	38	8	33	
	Lindner & Sommerauer	SL - P 12 (Pellets)		12,0	95,2	26	12	33	
	Lindner & Sommerauer	SL - P 15 (Pellets)		14,9	94,6	22	10	31	
	Lindner & Sommerauer	SL - P 25 (Pellets)		23,5	93,2	64	40	31	
	Lindner & Sommerauer	SL - P 45 (Pellets)		45,0	94,0	24	9	53	
	Lindner & Sommerauer	SL - P 49 (Pellets)		49,0	94,0	24	9	53	
	Lindner & Sommerauer	SL - P 50 (Pellets)		50,0	93,2	23	27	69	
	Lindner & Sommerauer	SL - P 65 (Pellets)		65,0	93,2	23	27	69	
	Lindner & Sommerauer	SL - P 80 (Pellets)		80,0	92,6	37	43	78	
	Lindner & Sommerauer	SL - P 99 (Pellets)		99,0	92,6	37	43	78	
	Lohberger	Aqua Insert + Pelletmodul	förderfähig -nur- mit Pelletmodul	8,4	90,8	194	19	704	JA
	Lohberger	Aqua/Komfort		13,0	90,5	163,7	28,2	480	JA
	Lohberger	Rua Aqua		9,6	90,1	66	16	282	JA
	Lopper	Turner 42 (Hackgutkessel)		48,5	92,9	25	26	116	
	Lopper	Turner 62 (Hackgutkessel)		65,0	92,3	54	18	83	
	Lopper	Turner 92 (Hackgutkessel)		85,0	91,5	90	9	43	
	LSM (FUMO)	FBR 12		13,0	92,3	66	20	239	
	LSM (FUMO)	FBR 25		26,0	90,0	21	10	747	
	LSM (FUMO)	FBR 45		45,0	92,8	161	20	114	
	LSM (FUMO)	FBR 60		60,0	92,8	107	26	109	
	LSM (FUMO)	FBR 90		87,0	92,9	11	30	100	
	Manglberger Heizungsbau	PiccoPello 14,9 (PP)		14,9	95,0	34	16	48	
	Manglberger Heizungsbau	PiccoPello 29 (PP)		29,0	95,1	28	15	30	
	Manglberger Heizungsbau	Vario BIOGENA 45 (Hackgutkessel)		49,5	93,7	67	17,5	323	
	Manglberger Heizungsbau	Vario BIOGENA 90 (Hackgutkessel)		80,0	92,7	64	19	240	
	MCZ	Athos Hydro		14,0	91,0	231	18	565	JA
	MCZ	Polar Nova Hydro Version 2.0		21,5	92,0	231	6,5	691	JA
	MCZ	Athos Hydro ("Power")		23,7	92,0	231	6,5	691	JA
	MCZ	EGO HYDRO		11,6	91,5	133	11	423	JA
	MCZ	Star Hydro		11,6	91,5	133	11	423	JA
	MCZ	SUITE HYDRO		16,0	90,8	106	18	423	JA
	MCZ	Club Hydro		16,0	90,8	106	18	423	JA

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
■ 29.03.2011	<p><b>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</b></p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom <b>11.03.2011</b> eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p>							
	<p><b>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</b>  <b>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</b></p>							
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m <sup>3</sup> ]	Staub bei Nennlast [mg/m <sup>3</sup> ]	CO- bei Teillast [mg/m <sup>3</sup> ]	Pelletöfen
	MCZ	Musa Hydro	16,0	90,8	106	18	423	JA
	MCZ	Suite Hydro 15	15,0	92,1	149	1,7	537	JA
	MCZ	Suite Hydro 22	22,0	92,5	157,5	1,7	502,5	JA
	MCZ	Club Hydro 15	15,0	92,1	149	1,7	537	JA
	MCZ	Club Hydro 22	22,0	92,5	157,5	1,7	502,5	JA
	MCZ	Musa Hydro 15	15,0	92,1	149	1,7	537	JA
	MCZ	Musa Hydro 22	22,0	92,5	157,5	1,7	502,5	JA
	MHG Heiztechnik	LinoStar 12	12,0	92,7	93,2	28,4	208	
	MHG Heiztechnik	LinoStar 15	15,0	92,7	51	24,1	208	
	MHG Heiztechnik	LinoStar 20	20,0	91,7	63,2	24,1	208	
	MHG Heiztechnik	LinoStar 27	27,0	90,3	80	24	208	
	Naturalis	SUNNYSTAR 12,5	12,5	94,3	63	16	64	
	Naturalis	SUNNYSTAR 14,5	14,5	94,3	63	16	64	
	Naturalis	SUNNYSTAR 19,5	19,5	94,3	63	16	64	
	Naturalis	Sunnyclean 15	14,1	93,3	30	16	69	
	Naturalis	Sunnyclean 30	25,9	94,1	18	15	35	
	Naturalis	Sunnymat 30	26,1	92,4	107	15	275	
	Naturalis	SUNNYSTAR 15	17,0	91,4	12	15	421	
	Naturalis	SUNNYSTAR 30	31,0	91,8	22	22	325	
	Naturalis	SUNNYSTAR 40	40,0	91,5	41	12	312	
	Naturalis	SUNNYSTAR 60	62,0	90,8	87	22	280	
	Nau	NAUfire PL 15	14,9	94,0	9	5	107	
	Nau	NAUfire PL 25	25,0	91,8	13	11	83	
	New Energy GmbH	P-Fire AK 1.0	9,2	92,0	74	20	116	
	New Energy GmbH	P-Fire AK 1.5	14,9	93,0	28	18	78	
	New Energy GmbH	P-Fire AK 2.5	25	94,2	13,1	8	50,6	
	New Energy GmbH	P-Fire AK 3.5	35	92,4	61,9	8,5	44,1	
	New Energy GmbH	P-Fire AK 10.0	99,9	94,8	54	11	37	
	New Energy GmbH	P-Fire ML 1.5	14,9	93,0	28	18	78	
	NMT (Normotec Systemelemente)	NMT-SPK-P 15	14,5	90,6	54	2	362	
	NMT (Normotec Systemelemente)	NMT-SPK-P 49	20,5	90,1	128	23	413	
	NMT (Normotec Systemelemente)	NMT-SPK-P 25	42,8	92,8	66,4	14,2	66,5	
	NMT (Normotec Systemelemente)	NMT-PZK	15,9	90,8	202	14,9	372	JA
	NMT (Normotec Systemelemente)	NMT-PWK	15,9	90,8	202	14,9	372	
	Obermeier (Alternative Heiztechnik)	Feuerpott	16	94,0	59	19	355	
	OERTLI	PKO 8	8,0	90,2	76,2	13,8	234,6	JA
	OERTLI	OERTLI 15	15,0	91,8	192	18	67	
	OERTLI	OERTLI 25	25,0	90,9	103	17	192	
	ÖkoFEN	Pellematic PEK 08 Brennwert	8,0	99,1	20	5	187	
	ÖkoFEN	Pellematic PEK 10 Brennwert	10,0	99,5	23,5	6,3	164,8	
	ÖkoFEN	Pellematic PEK 12 Brennwert	12,0	100,0	27	8	143	
	ÖkoFEN	Pellematic PEK 15 Brennwert	15,0	100,6	32,3	9,4	109,1	
	ÖkoFEN	Pellematic PEK 16 Brennwert	16,0	100,8	34	10	98	
	ÖkoFEN	Pellematic PEK 20 Brennwert	20,0	101,3	38,3	9,5	110,3	
	ÖkoFEN	Pellematic PEK 25 Brennwert	25,0	101,9	43,6	8,9	125,6	
	ÖkoFEN	Pellematic PEK 32 Brennwert	32,0	102,8	51	8	147	
	ÖkoFEN	Pellematic Smart PE 6,0	6,0	106,1	29	15	29	
	ÖkoFEN	Pellematic Smart PE 7,8	7,8	106,1	29	15	29	
	ÖkoFEN	PET 45	45,0	92,4	101	13	301	
	ÖkoFEN	PET 55	55,0	91,8	62	9	356	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
■ 29.03.2011	<p><b>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</b></p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom <b>11.03.2011</b> eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p>							
	<p><b>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</b>  <b>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</b></p>							
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m <sup>3</sup> ]	Staub bei Nennlast [mg/m <sup>3</sup> ]	CO- bei Teillast [mg/m <sup>3</sup> ]	Pelletöfen
	ÖkoFEN	PET 64	64,0	92,3	14	9	356	
	ÖkoFEN	Pellematic (PE) 08	8,0	92,2	46	11	161	
	ÖkoFEN	Pellematic PE/PES 10	10,0	92,6	68	11	121	
	ÖkoFEN	Pellematic PE/PES 12	12,0	92,5	69	11	123	
	ÖkoFEN	Pellematic PE/PES 15	15,1	92,6	59	15	302	
	ÖkoFEN	Pellematic (PE) 16	16,0	92,7	92	12	86	
	ÖkoFEN	Pellematic PE/PES 20	20,0	92,4	76	12	91	
	ÖkoFEN	Pellematic PE/PES 25	25,0	92,9	56	12	97	
	ÖkoFEN	Pellematic PE/PES 30 / 32	32,0	91,4	27	12	106	
	ÖkoFEN	PE/PES 36	36,0	92,1	107,6	16,6	139	
	ÖkoFEN	PE/PES 48	48,0	92,7	86,1	15,6	139	
	ÖkoFEN	PE/PES 56	56,0	93,1	71,7	14,9	139	
	ÖkoFEN	PET/PETS 72	72,0	92,1	107,6	16,6	139	
	ÖkoFEN	PET/PETS 96	96,0	92,7	86,1	15,6	139	
	Olsberg	Tellus Aqua 43/139	13,4	90,3	238	21	681	JA
	Olsberg	Tellus Aqua Plus 43/139	13,4	90,3	238	21	681	JA
	Olymp	PelletStar PK - 10	11,2	91,1	61	11	174	
	Olymp	PelletStar PK - 15	14,9	94,7	106	17	355	
	Olymp	PelletStar PK - 25	25,0	92,6	151	16	224	
	Olymp	PelletStar PK - 45	45,0	91,9	154	7	255	
	Olymp	PelletStar PN - 23	23,0	91,3	134	17	135	
	Opus Natura	ON1-15	14,9	94,4	175	29,5	164	
	Opus Natura	ON1-25	23,0	94,6	116	15,5	266	
	ORANIER	PRH 10 05 01	10,0	92,7	56	17	109	JA
	Palazzetti	REGINA (BIODOM 27)	30,6	92,2	88	10	1466	
	Palazzetti	Freddy Hydro	13,0	90,5	163,7	28,2	480	JA
	Palazzetti	Lora Hydro	13,0	90,5	163,7	28,2	480	JA
	Palazzetti	Maxi Idro	13,0	90,5	163,7	28,2	480	JA
	Palazzetti	Ecofire da Inserimento Idro	13,0	90,5	163,7	28,2	480	JA
	Palazzetti	Rotterdam Idro	13,0	90,5	163,7	28,2	480	JA
	Palazzetti	Vancouver Idro	13,0	90,5	163,7	28,2	480	JA
	Palazzetti	Ecofire (Giulia Idro)	18,5	91,1	137	17	389	JA
	Palazzetti	Ecofire (Kelly Idro)	18,5	91,1	137	17	389	JA
	Palazzetti	Ecofire (Kelly Idro Plus)	18,5	91,1	137	17	389	JA
	Palazzetti	Ecofire (Tanja Idro)	18,5	91,1	137	17	389	JA
	Palazzetti	Ecofire Giulietta	9,6	90,1	66	16	282	JA
	Palazzetti	Royal Klima 18	18,0	90,2	248	15	438	JA
	Passat	Compact C2	23,0	91,0	37	19	258	
	Passat	Compact C4	42,0	90,0	135	18	470	
	Passat	Compact C8	93,0	90,4	33	33	187	
	Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti II 103	10,0	92,3	57	11	142	
	Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti II 153	15,0	92,6	86	12	95	
	Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti II 203	20,0	92,4	76	12	91	
	Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti II 253	25,0	91,9	56	12	97	
	Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti II 323	32,0	91,4	27	12	106	
	Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti II Mini	8,0	92,2	46	11	161	
	Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti III 10 kW	10,0	92,3	57	11	142	
	Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti III 15 kW	15,0	92,6	86	12	95	
	Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti III 20 kW	20,0	92,4	76	12	91	
	Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti III 25 kW	25,0	91,9	56	12	97	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
■ 29.03.2011	<p><b>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt <u>Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</b></p> <p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom <b>11.03.2011</b> eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p><b>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</b></p> <p><b>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</b></p>							
	Hersteller	Anlagen - Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]
Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti III 30 kW		30,0	91,5	35	12	104	
Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti Maxi 493		49,0	92,5	49	13,5	124	
Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti Maxi 563		56,0	93,0	45,8	13,5	130,8	
Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti Maxi 643		64,0	93,6	52	14	139	
Perhofer	Pelletherd V 15		20,5	95,6	142	11,5	165	JA
Perhofer	PK - V15		14,9	91,9	14	5	132	
Perhofer	PK-V30		34,0	92,4	43	29	387	
Perhofer	Kombi-V20		22,0	90,2	16	8	204	
Pelletheiztechnik	PT 14		14,0	92,5	20,5	9,4	60	
pel-lets Innovative Heiztechnik GmbH	Futura P 15		14,5	90,6	54	1,6	362	
pel-lets Innovative Heiztechnik GmbH	Futura P 25		19,1	90,1	81	23	260	
pel-lets Innovative Heiztechnik GmbH	Uno PP20		16,7	90,0	183	30	90	
pel-lets Innovative Heiztechnik GmbH	Futura P 50		42,8	92,8	66,4	14,2	66,5	
PellTech	RSP 20		20,7	90,2	54	9	102,5	
Piazzetta	P966T		28,5	92,0	153	19	515	JA
Piazzetta	P966T AS		28,5	92,0	153	19	515	JA
Piazzetta	Serena Thermo		12,0	90,2	250	15	125	JA
Piazzetta	Stella Thermo		12,0	90,2	250	15	125	JA
Piazzetta	P 960 Thermo		12,0	90,2	250	15	125	JA
Piazzetta	P 961 Thermo		12,0	90,2	250	15	125	JA
Piazzetta	P965 Thermo		19,0	93,2	84	11	247	JA
Plewa	UniTherm 2+P	förderfähig -nur- mit Pelletmodul und Füllraumbegrenzungs-blech!	8,7	95,1	194	19	704	JA
PONAST	KP 11		17,0	91,5	59	19	66	
PONAST	KP 21		29,0	92,2	48	19	66	
PONAST	KP 51		45,0	90,3	64	9	184	
PONAST	KP 12		20,0	91,2	3	7	197	
PONAST	KP 62		62,0	90,6	50	14	198	
Primdal & Haugesen	PH 12		12,0	92,3	35	24	312	
Primdal & Haugesen	PH 23		23,0	91,0	54	26	27	
Primdal & Haugesen	PH 23 F		23,0	91,0	54	26	27	
Primdal & Haugesen	PH 47		47,0	91,0	95	13	163	
Primdal & Haugesen	PH 47 F		47,0	91,0	95	13	163	
Primdal & Haugesen	PH 47 F - Central		47,0	91,0	95	13	163	
Primdal & Haugesen	PH - 97		97,0	93,1	7	32	91	
PRINCE (Italy SRL)	Hydro 18		16,2	91,0	227	21,3	333	JA
Pro Solar	FireLine 15		15,0	90,5	29	12	184	
Pro Solar	FireLine 26		25,9	90,3	66	10	143	
Pro Solar	Futuro		10,0	94,2	164	18	338	JA
Pro Solar	Powerline 2-8		8,2	90,5	79	14	415	
Pro Solar	Powerline 3 -10		10,0	91,6	25	12	394	
Pro Solar	Powerline 5 -15		15,1	92,6	59	15	319	
Pro Solar	Powerline 6 -20		20,4	93,5	93	17	245	
Pro Solar	Powerline 8 -25		25,0	91,2	109	9	356	
Pro Solar	Powerline 10 - 31		32,0	92,3	14	9	356	
Pro Solar	Smart Wodtke		10,0	94,2	164	18	338	JA
Pro Solar	TopLine Wodtke		10,0	90,8	65	15	390	JA
Pro Solar	Powerline Tandem 7-45		45,0	92,4	101	13	301	
Pro Solar	Powerline Tandem 9-55		55,0	91,8	62	9	356	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
29.03.2011 Stand der Liste:	<p><b>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</b></p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom <b>11.03.2011</b> eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p>							
	<p><b>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</b>  <b>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</b></p>							
Hersteller	Anlagen - Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Pro Solar	Powerline Tandem 11-64		64,0	92,3	14	9	356	
Pro Solar	Primärofenkessel Ray WW		10,0	94,2	164	18	338	JA
Pro Solar	Primärofenkessel Frank WW		10,0	94,2	164	18	338	JA
Pro Solar	Primärofenkessel CW 21		10,0	94,2	164	18	338	JA
Pro Solar	Primärofenkessel ivo.tec		13,0	93,8	150	18	363	JA
Pro Solar	Leon 9kW		9,0	94,5	56	16	167	JA
Pro Solar	Leon 12kW		12,0	94,1	48	20	167	JA
RAPIDO	KP 100/10		9,9	90,2	48	13	395	
RAPIDO	KP 100/15		15,0	90,5	29	12	184	
RAPIDO	KP 100/21		21,0	90,4	48	11	162,2	
RAPIDO	KP 100/26		25,9	90,3	66	10	143	
RED	Orchidea Hydro		21,0	92,5	157,5	1,7	502,5	JA
RED	Primula Hydro		21,0	92,5	157,5	1,7	502,5	JA
REFO	REFO 30		27,0	91,7	5	17	209	
REFO	REFO 40		37,0	93,1	42	18,5	144	
REFO	REFO 50		47,0	94,4	79	20	78	
REFO	REFO 80		85,0	92,5	4	30	243	
REFO	REFO 100		100,0	91,7	5	30	175	
REINHARD SOLARTECHNIK GMBH	PILA 15		14,9	90,6	109	17	165	
REINHARD SOLARTECHNIK GMBH	PILA 25		21,3	90,4	73	15	165	
REKA	HKRST-FSK 10N		14,9	90,9	93	20	413	
REKA	HKRST-FSK 20		19,0	92,0	45	13	456	
REKA	HKRST-FSK 30		36,0	94,6	12	15	504	
REKA	HKRST-FSK 60		60,0	90,9	16	29	413	
Rendl	DH 040 (Hackgutkessel)		40,0	91,2	232	34	170	
Rendl	DH 080 (Hackgutkessel)		79,9	91,6	87	35	111	
Rennergy Systems	ESH 20 P		14,9	90,2	1	12	43	
Rennergy Systems	ESH 30 P		25,0	90,8	10	29	9	
Rennergy Systems	RPP 9		9,0	94,2	65	25	43	
Rennergy Systems	HSVP 12		12,0	90,7	70	11	230	
Rennergy Systems	RPP 14		14,9	92,8	10	6	33	
Rennergy Systems	HSV 14 (Niedertemperatur)		14,9	95,0	27	11	79	
Rennergy Systems	RPP 22		22,0	94,0	40	15	96	
Rennergy Systems	HSV 22 (Niedertemperatur)		22,0	96,1	93	12	103	
Rennergy Systems	RPP 25		25,0	95,1	15	15	160	
Rennergy Systems	RPP 31		31,0	94,5	26	19	160	
Rennergy Systems	RPP 35		35,0	94,1	33	21	160	
Rennergy Systems	RPP 40		42,0	95,7	10	17	47	
Rennergy Systems	RPP 49		49,0	94,6	11	20	47	
Rennergy Systems	RPP 60		58,0	94,6	34	38	47	
Rennergy Systems	RPP 9 D		9,0	94,2	65	25	43	
Rennergy Systems	RPP 12 D		12,0	93,8	37	21	100	
Rennergy Systems	RPP 14 D		14,9	92,8	6	10	33	
Rennergy Systems	RPP 22 D		22,0	94,0	40	15	96	
Rennergy Systems	RPP 25 D		25,0	95,1	15	15	160	
Rennergy Systems	RPP 31 D		31,0	94,5	26	19	160	
Rennergy Systems	RPP 35 D		35,0	94,1	33	21	160	
Rennergy Systems	RPP 40 D		42,0	95,7	10	17	47	
Rennergy Systems	RPP 49 D		49,0	94,6	11	20	47	
Rennergy Systems	HSV 70 D		70,0	92,1	29	30	85	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
■ 29.03.2011	<p><b>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</b></p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom <b>11.03.2011</b> eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p>							
	<p><b>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</b>  <b>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</b></p>							
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m <sup>3</sup> ]	Staub bei Nennlast [mg/m <sup>3</sup> ]	CO- bei Teillast [mg/m <sup>3</sup> ]	Pelletöfen
	Rennergy Systems	HSV 80 D	85,0	91,1	22	35	67	
	Rennergy Systems	HSV 100 D	100,0	93,6	17	19	68	
	Rennergy Systems	RPP 60 D	58,0	94,6	34	38	47	
	Rennergy Systems	HSVC 9	9,5	93,4	64	25	47	
	Rennergy Systems	RPP 12	12,0	93,6	68	16	47	
	Rennergy Systems	HSVC 14	14,9	93,1	72	18	64	
	Rennergy Systems	HSVC 22	22,0	91,9	80	22	83	
	Rennergy Systems	HSVC 9 D	9,5	93,4	64	25	47	
	Rennergy Systems	HSVC 12 D	12,0	93,6	68	16	47	
	Rennergy Systems	HSVC 14 D	14,9	93,1	72	18	64	
	Rennergy Systems	HSVC 22 D	22,0	91,9	80	22	83	
	Rennergy Systems	HSVE 25	40,0	93,5	68	22	153	
	Rennergy Systems	WTHE 25 (Hackgutkessel)	40,0	91,0	65	20	208	
	Rennergy Systems	HSV 35	35,0	91,3	35	23	105	
	Rennergy Systems	HSV 45	45,9	93,6	37	22	88	
	Rennergy Systems	HSV 49	49,0	93,6	37	22	88	
	Rennergy Systems	HSV 55	53,5	93,6	37	22	88	
	Rennergy Systems	HSV 70	70,0	92,1	29	30	85	
	Rennergy Systems	HSV 80	85,0	91,1	22	35	67	
	Rennergy Systems	HSV 100	100,0	93,6	17	19	68	
	Rennergy Systems	WTH 25 (Hackgutkessel)	25,0	90,9	34	23	82	
	Rennergy Systems	WTH 31	31,0	90,4	95	21	96	
	Rennergy Systems	WTH 35 (Hackgutkessel)	35,0	90,1	74	21	96	
	Rennergy Systems	WTH 45	45,9	92,9	32	28	72	
	Rennergy Systems	WTH 49	49,0	92,9	32	28	72	
	Rennergy Systems	WTH 55	53,5	92,9	32	28	72	
	Rennergy Systems	WTH 70	70,0	91,3	38	22	48	
	Rennergy Systems	WTH 80	80,0	90,4	41	19	39	
	Rennergy Systems	WTH 100	100,0	91,5	36	20	53	
	Rennergy Systems	WTH 25 P	25,0	90,2	34	23	82	
	Rennergy Systems	WTH 31 P	31,0	90,9	95	21	96	
	Rennergy Systems	WTH 35 P	35,0	91,3	35	23	105	
	Rennergy Systems	WTH 45 P	45,9	93,6	37	22	88	
	Rennergy Systems	WTH 49 P	49,0	93,6	37	22	88	
	Rennergy Systems	WTH 55 P	53,5	93,6	37	22	88	
	Rennergy Systems	WTH 70 P	70,0	92,1	29	30	86	
	Rennergy Systems	WTH 80 P	85,0	91,1	22	35	86	
	Rennergy Systems	WTH 100 P	100,0	93,6	17	19	68	
	Rika	VISIO AQUA	9,0	92,4	110	27	538	JA
	Rika	EVO AQUA	11,9	90,9	144	22	309	JA
	SBS	Granular II	20,4	92,8	117	24	80	
	SBS	Granular II-30	28,2	91,3	22	15	117	
	SBS	PP15	14,8	90,1	137	5	137	
	SBS	PP20	20,4	92,5	63	20	63	
	Scandtec ApS	MG 15+	15,0	95,3	150	10	257	
	Scandtec ApS	MG 25+	23,6	90,7	190	10	307	
	Scandtec ApS	Scandpells + TPK 24	20,0	90,8	155	20	242	
	Schmid	Pelletronic PE 10	10,3	92,0	193	22	281	
	Schmid	Pelletronic PE 18	18,0	91,8	82	15	123	
	Schmid	Pelletronic PE 25	25,2	93,3	18	14	95	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
■ 29.03.2011	<p><b>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</b></p> <p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom <b>11.03.2011</b> eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p><b>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</b></p> <p><b>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</b></p>							
	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Schmid	Pelletronic PE 35	32,0	92,8	13	15	86		
Schmid	PESL - 15	15,0	92,5	53	24	89		
Schmid	PESL - 25	25,0	93,1	37	25	89		
Schmid	PESL - 45	45,0	94,0	24	9	89		
Schmid	PESS 8	8,0	95,0	38	8	33		
Schmid	PESS 12	12,0	95,2	26	12	33		
Schmid	PESS 15	14,9	94,6	22	10	31		
Schmid	PESS 25	23,5	93,2	64	40	31		
Schmid	UTSL - 30T (Hackgutkessel)	30,0	93,3	15	6	97		
Schmid	UTSL - 40T (Hackgutkessel)	40,0	93,0	7	14	97		
Schmid	UTSL - 49T (Hackgutkessel)	49,0	94,0	19	15	53		
Schmid	UTSL - 49 / 50T (Hackgutkessel)	49,0	92,1	19	21	66		
Schmid	UTSL - 65T (Hackgutkessel)	65,0	91,3	18	5	66		
Schmid	UTSL - 80T (Hackgutkessel)	80,0	92,8	10	6	94		
Schmid	UTSL - 99T (Hackgutkessel)	99,0	91,3	10	11	94		
SEL-Tec GmbH	SEL 10 Top	9,2	92,0	74	20	116		
SEL-Tec GmbH	SEL 15 TopM	14,9	93,0	28	18	78		
SEL-Tec GmbH	SEL 8 P	13,5	93,6	128,6	2,0	429,4		
SEL-Tec GmbH	SEL 25 P	25,0	94,2	13,1	8,0	50,6		
SEL-Tec GmbH	SEL 35 P	35,0	92,4	61,9	8,6	44,1		
SEL-Tec GmbH	SEL 100 P	100,0	94,8	54	11	37		
SEL-Tec GmbH	SEL 35 H (Hackgutkessel)	37,0	95,3	63	14	33		
SEL-Tec GmbH	SEL 50 H (Hackgutkessel)	49,9	91,9	11	21	35		
sht – Heiztechnik	"RIKA EVO Aqua 9"	10,0	92,7	45	17	152	JA	
sht – Heiztechnik	"RIKA EVO Aqua 15"	15,0	94,0	39	19	126	JA	
sht – Heiztechnik	visionComfort CKA 6	8,8	91,0	93	8	457		
sht – Heiztechnik	visionComfort CKA 10	11,0	93,7	205	24	625		
sht – Heiztechnik	visionComfort EKA 6	7,8	93,6	92	12	558	JA	
sht – Heiztechnik	visionComfort EKA 9	9,0	92,6	118	17	433	JA	
sht – Heiztechnik	visionComfort EKA 12	11,9	90,9	144	22	309	JA	
sht – Heiztechnik	thermocomfort PN 15	14,9	93,2	37	18	177		
sht – Heiztechnik	thermocomfort PN 23	23,0	91,3	134	17	135		
sht – Heiztechnik	thermodual TDA 15	14,9	92,1	29	16	151		
sht – Heiztechnik	thermodual TDA 25	25,0	90,7	59	17	151		
sht – Heiztechnik	thermodual TDA 30	28,0	90,6	49	15	186		
sht – Heiztechnik	thermodual TDA 40	38,0	90,6	49	15	186		
Sieger	FBP 26-15	13,5	93,6	128,6	2	429,4		
Sieger	FBP 26-25	25,0	94,1	13,1	8	50,1		
Sieger	FBP 26-32	32,2	92,4	61,9	8,5	44,1		
Sieger	FBP 16-9	9,2	92,0	74	20	116		
Sieger	FBP 16-15	14,9	93,0	28	18	78		
Sieger	FBP M 16-15	14,9	93,0	28	18	78		
Sieger	D 15 P	14,9	90,4	180	7	167		
Sieger	D 20 P	22,0	91,1	172	7	446		
Sieger	CosyLine PW	8,0	90,8	250	15	250	JA	
SL Systemlösung Haustechnik GmbH	SL pellet 18	18,0	89,7	39	12	169		
Solarbayer	"ECOLYZER"	15,0	89,4	36	15	36		
Solarfocus (Kalkgruber)	SOLARFOCUS pelletplus	14,0	94,2	60	13	148		
Solarfocus (Kalkgruber)	SOLARFOCUS pellettop	14,9	94,8	31	17	203		
Solarfocus (Kalkgruber)	SOLARFOCUS pellettop 25	25,0	94,9	27	25	122		

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
29.03.2011 Stand der Liste:	<p><b>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt <u>Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</b></p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p>							
	<p><b>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen. Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</b></p>							
Hersteller	Anlagen - Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m <sup>3</sup> ]	Staub bei Nennlast [mg/m <sup>3</sup> ]	CO- bei Teillast [mg/m <sup>3</sup> ]	Pelletöfen
Solarfocus (Kalkgruber)	SOLARFOCUS therminator 20		20,0	92,8	11	20	279	
Solarfocus (Kalkgruber)	SOLARFOCUS therminator 30		30,0	91,7	83	20	188	
Solarfocus (Kalkgruber)	SOLARFOCUS therminator 40		40,0	90,6	152	19	98	
Solarfocus (Kalkgruber)	SOLARFOCUS therminator 50		49,0	90,7	93	24	59	
Solarfocus (Kalkgruber)	SOLARFOCUS therminator 60		61,0	90,8	34	29	19	
Solarfocus (Kalkgruber)	Solarfocus therminator II 22		22,0	93,9	19	23	806	
Solarfocus (Kalkgruber)	Solarfocus therminator II 30		30,0	92,9	10	29	586	
Solarfocus (Kalkgruber)	Solarfocus therminator II 40		40,0	95,4	32	18	226	
Solarfocus (Kalkgruber)	Solarfocus therminator II 49		49,0	95,1	25	17,5	207	
Solarfocus (Kalkgruber)	Solarfocus therminator II 60		60,0	94,9	17	17	184	
Solarfocus (Kalkgruber)	Solarfocus therminator II 40		40,0	93,2	43	18	204	
Solarfocus (Kalkgruber)	Solarfocus therminator II 60		60,0	93,3	85	44	39	
Solarfocus (Kalkgruber)	Solarfocus octo <sup>plus</sup> 10		9,9	94,0	70	16	165	
Solarfocus (Kalkgruber)	Solarfocus octo <sup>plus</sup> 15		14,9	93,1	81	19	165	
SOLARvent Heizsysteme GmbH	IQ 120		12,0	92,7	93,2	28,4	208	
SOLARvent Heizsysteme GmbH	IQ 150		14,9	92,7	51	24,1	208	
SOLARvent Heizsysteme GmbH	IQ 200		20,0	91,7	63,2	24,1	208	
SOLARvent Heizsysteme GmbH	IQ 270		27,0	90,3	80	24	208	
SOLution	CW 21 W		10,0	94,2	164	18	338	JA
SOLution	Insert PE 04.6W		10,0	94,2	164	18	338	JA
SOLution	Smart PE 04.6W		10,0	94,2	164	18	338	JA
SOLution	Topline PO 04.8 E		10,0	90,8	65	15	390	JA
SOLution	SOList - 10		10,0	91,8	26	12	394	
SOLution	SOList - 15		15,0	90,8	58	14	346	
SOLution	SOList - 25		25,0	91,0	55	13	298	
SOLution	SOList - 30		30,0	92,3	14	9	356	
Solvis	SolvisLino LI 102		10,0	91,8	25	12	394	
Solvis	SolvisLino LI 152		14,9	92,6	58	14	346	
Solvis	SolvisLino LI 202		20,4	93,5	93	17	245	
Solvis	SolvisLino LI 302		30,0	92,3	14	9	356	
Solvis	SolvisLino LI 10		10,0	91,8	25	12	394	
Solvis	SolvisLino LI 15		14,9	92,6	59	15	320	
Solvis	SolvisLino LI 20		20,4	93,5	93	17	245	
Solvis	SolvisLino LI 30		30,0	92,3	14	9	356	
Sonnenkraft	Compello (PEL) 05		11,0	91,8	140	28	353	JA
SONNIG Solar	Pelletec 15		14,0	94,9	42	6	114	
SONNIG Solar	Pelletec 28		28,0	90,8	138	11	25	
SONNIG Solar	Pelletec 50		49,9	92,4	20	25	250	
Stocksbro-K	BioSol GB		22,8	92,2	51	22	78	
Strebelwerk	ENP 10		10,3	92,0	193	22	281	
Strebelwerk	ENP 15		14,9	91,8	82	15	123	
Strebelwerk	ENP 25		25,2	93,3	18	14	95	
Strebelwerk	ENP 35		35,0	92,8	13	15	86	
Strebelwerk	PK 10		11,2	91,1	61,1	10,9	174	
Strebelwerk	PK 15		14,9	94,7	106	17	365	
Strebelwerk	PK 25		25,0	92,6	151	16	224	
Strebelwerk	PK 45		45,0	91,9	154	7	265	
Strebelwerk	pel-lets Futura 25		24,4	91,7	28	10	44	
Studt + Co	Dragonfire multi 32		32,0	95,1	89,3	9	119	
Studt + Co	Dragonfire multi 45		45,0	95,8	43,3	14,6	148	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
■ 29.03.2011	<p><b>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</b></p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom <b>11.03.2011</b> eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p><b>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</b></p> <p><b>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</b></p>							
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
	Studt + Co	Dragonfire multi 16	16,6	90,3	121	15	416	
	Studt + Co	Dragon Biocomfort	14,9	93,3	125	10	395	
	Studt + Co	Dragon OPOP 460	26,8	93,6	41	13	322	
	Studt + Co	Dragon HT 14,8	14,8	93,3	62	13,5	320	
	Sun Technics	STB 810 PW	10,0	94,2	164	18	338	JA
	TERMOVANA UNO	NPW 12	14,5	94,3	157	23	323	JA
	Thermorossi	Ecotherm Compact 18	15,0	89,8	222,5	20,4	765	
	Thermorossi	Ecotherm H2O 18	15,0	93,8	70	18	611	JA
	Thermorossi	Ecotherm H2O 18 Ceramiche	15,0	93,8	70	18	611	JA
	Thermorossi	Ecotherm H2O 18 Easy	15,0	93,8	70	18	611	JA
	Thermorossi	Ecotherm H2O 18 Metalcolor	15,0	93,8	70	18	611	JA
	thermostrom / Strebel	thermotec 14	14,0	94,9	42	6	114	
	thermostrom / Strebel	thermotec 28	28,0	90,8	138	11	25	
	TMC s.r.l.	IDRO 314	14,5	91,5	90	21	519	JA
	TMC s.r.l.	IDRO 316	16,0	92,0	113	19	519	JA
	Tropenglut	AT 10 - STG1 (Hackgutkessel)	86,0	89,3	112	30	346	
	TWIN HEAT	M20i	26,7	90,0	29	23	160	
	TWIN HEAT	Cpi 12	11,1	90,0	98	32	465	
	TWIN HEAT	M40i Stoker u. Variant A4-Kessel	48,0	90,0	133	30	502	
	TWIN HEAT	M80i	76,0	90,7	181	10	176	
	TWIN HEAT	CSI 120 i	89,0	90,3	244	40	329	
	ULLMANN	UK P15J	14,0	89,9	243	12,6	156	
	ULLMANN	UK P20J	19,0	90,5	33,7	8,3	47,3	
	Ungaro s.r.l	CTU FIT 10 I	10,0	93,0	164	21	303	JA
	Ungaro s.r.l	CTU FIT 10 E	10,0	92,5	143	21	303	JA
	Ungaro s.r.l	CTU FIT 14 I	14,5	92,5	209	16	330	JA
	Ungaro s.r.l	CTU FIT 14 E	14,0	91,7	234	17	330	JA
	Ungaro s.r.l	CTU FIT 24 E	24,0	90,8	210	20	141	JA
	Ungaro s.r.l	CTU FIT 24 I	24,0	92,0	214	19	141	JA
	Ungaro s.r.l	Yncas 14	14,0	94,5	129	30	115	JA
	Ungaro s.r.l	Maia 10	9,8	92,8	95,8	12	173	JA
	Ungaro s.r.l	Maia 14	13,0	93,3	169	9	173	JA
	Ungaro s.r.l	Kucina 18	18,0	91,8	138	14	351	JA
	Ungaro s.r.l	Maia Style 18	18,0	92,1	146	16	205	JA
	Vaillant	renerVIT VKP 142-1, 142-2, 142-3	12,4	91,6	169	35	272	
	Vaillant	renerVIT VKP 202-2, 202-3	21,2	93,0	25	13	185	
	Vaillant	renerVIT VKP 302-2, 302-3	28,2	91,5	53	16	185	
	Värmebaronen AB	COMET / Viking Bio	16,5	91,0	200	29	242	
	Värmebaronen AB	Joker / Viking Bio	16,5	91,0	200	29	242	
	Värmebaronen AB	Star / Viking Bio	16,5	91,0	200	29	242	
	Värmebaronen AB	Pellmax UB / Viking Bio	19,5	90,0	223	19	618	
	Värmebaronen AB	Pellmax CU / Viking Bio	20,0	90,0	223	19	618	
	Värmebaronen AB	Pellmax VX / Viking Bio	20,0	90,0	223	19	618	
	Vario Systemtechnik GmbH	PK8	13,5	93,6	128,6	2	429,4	
	Vario Systemtechnik GmbH	PK15	14,9	94,4	26,9	12,1	277,5	
	Vario Systemtechnik GmbH	PK25	25,0	94,1	13,1	8	50,6	
	Vario Systemtechnik GmbH	PK35	35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
	Vario Systemtechnik GmbH	PKL 8	9,2	92,0	74	20	116	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
■ 29.03.2011	<p><b>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</b></p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom <b>11.03.2011</b> eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p>							
	<p><b>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</b>  <b>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</b></p>							
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m <sup>3</sup> ]	Staub bei Nennlast [mg/m <sup>3</sup> ]	CO- bei Teillast [mg/m <sup>3</sup> ]	Pelletöfen
Vario Systemtechnik GmbH	PKL 15		14,9	93,0	28	18	78	
Vario Systemtechnik GmbH	Vario.Line PK 100		99,9	94,8	54	11	37	
VERNER	A 25		27,0	92,7	97	32	520	
VERNER	A 50		48,0	92,1	142	0,4	578	
VERNER	A 251		25,4	90,5	74	3	1076	
VERNER	A 501		48,0	92,1	142	0,4	578	
Viessmann	Vitoligno 300-P VL3B (12)		12,0	93,9	15	18	75	
Viessmann	Vitoligno 300-P VL3B (18)		18,0	94,3	21	18	56	
Viessmann	Vitoligno 300-P VL3B (24)		24,0	94,7	27	17	36	
Viessmann	Vitoligno 300-P VL3B (32)		32,0	94,4	26	20	40	
Viessmann	Vitoligno 300-P VL3B (40)		40,0	94,2	25	23	45	
Viessmann	Vitoligno 300-P VL3B (48)		48,0	93,9	24	25	48	
Viessmann	Vitotig 300 VL3A		9,9	90,2	48	13	395	
Viessmann	Vitotig 300 VL3A		15,0	90,5	29	12	184	
Viessmann	Vitotig 300 VL3A		21,0	90,4	48	11	162,2	
Viessmann	Vitotig 300 VL3A		25,9	90,3	66	10	143	
Viessmann	Vitotig 300 VL3 0		14,9	91,3	55	21	223	
Viessmann	Vitotig 300 VL3 0		25,9	90,3	58	6	202	
Viessmann	Vitotig 300 VL3 0		15,0	91,3	55	21	223	
Viva	VIVA Atmos D 20 P		22,0	91,1	172	7	446	
Viva	VIVA Calora 21 SL Pellet		20,0	92,8	11	20	279	
Viva	VIVA Calora 31 SL Pellet		30,0	91,7	83	20	188	
Viva	VIVA Calora 41 SL Pellet		40,0	90,6	152	19	98	
Viva	VIVA Calora 51 SL Pellet		49,0	90,7	93	24	59	
Viva	VIVA Calora 61 SL Pellet		60,0	90,8	34	29	19	
Viva	VIVA Comodo PL 15		15,0	91,8	192	18	18	
Viva	VIVA Comodo PL 25		25,0	90,9	103	17	192	
Wärmewerk	Pellet Energy 15		14,0	95,1	69	12	411	
Wärmewerk	Pellet Energy 25		24,0	95,4	81	15	196	
Wagner & Co	Pelletkessel XILO 10		9,9	93,2	43	9	138	
Wagner & Co	Pelletkessel XILO 15		15,0	92,7	15	10	141	
Wagner & Co	Pelletkessel XILO 21		21,0	92,8	32	9	138	
Wagner & Co	Pelletkessel XILO 26		25,9	92,9	45	8	136	
Wagner & Co	LIGNOcomfort PN 15		14,9	93,2	37	18	177	
Wagner & Co	LIGNOcomfort PN 23		23,0	91,3	134	17	135	
Wagner & Co	LIGNOplus 210		10,3	92,0	193	22	281	
Wagner & Co	LIGNOplus 10		11,2	91,1	61,1	10,9	174,1	
Wagner & Co	LIGNOplus 15		14,9	94,7	106	17	355	
Wagner & Co	LIGNOplus 25		25,0	92,6	151	16	224	
Wagner & Co	LIGNOplus 45		45,0	91,9	154	7	255	
Wamsler	WP AQUA		14,5	94,3	157	19	323	JA
Wamsler	Inga-Zentralheizung		10,0	94,2	164	18	338	JA
Westfa	BioSol GB		20,0	92,2	51	22	78	
Westfa	Multitherma PELSPK 620		20,0	92,2	51	21,1	77	
Westfa	Pellio Aqua		10,0	94,2	164	18	338	JA
Westfeuer	Pueblo Aqua 6		6,0	96,4	15	9	124	JA
Westfeuer	Pueblo Aqua 12		12,0	94,9	5	11	259	JA
Westfeuer	K 15		14,9	92,1	29	16	151	
Westfeuer	K 25		25,0	90,7	59	17	151	
Westfeuer	P 15		14,5	95,7	42	18	111	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
Stand der Liste:	<p><b>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt <u>Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</b></p> <p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom <b>11.03.2011</b> eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p><b>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</b></p> <p><b>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</b></p>							
	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Windhager	BioWIN 100 (BWE, BWK, BWP)	9,9	93,2	43	9	138		
Windhager	BioWIN 150 (BWE, BWK, BWP)	15,0	92,7	15	10	141		
Windhager	BioWIN 210 (BWE, BWK, BWP)	21,0	92,8	32	9	138		
Windhager	BioWIN 260 (BWE, BWK, BWP)	25,9	92,9	45	8	136		
Windhager	FireWIN 090	9,0	94,5	55	16	167	JA	
Windhager	FireWIN 120	12,0	94,1	48	20	167	JA	
Windhager	PMX 150	14,9	91,3	55	21	223		
Windhager	PMX 150 (auch als 150 K)	15,0	91,3	55	21	223		
Windhager	PMX 210 K	21,0	90,7	57	13	211		
Windhager	PMX 260 K	25,9	90,3	58	6	202		
Windhager	VarioWIN 12 Klassik	12,0	91,4	33	11	169		
Windhager	VarioWIN 12 Premium-D	12,0	91,4	33	11	169		
Windhager	VarioWIN 12 Exklusiv-P	12,0	91,4	33	11	169		
Windhager	VarioWIN 12 Exklusiv-S	12,0	91,4	33	11	169		
Windhager	VarioWIN 12 Exklusiv-D	12,0	91,4	33	11	169		
Wodtke	BM01 ivo.tec 9	9,0	94,5	125	10	363	JA	
Wodtke	BM01 ivo.tec 11	11,0	93,9	125	12	363	JA	
Wodtke	BM01 ivo.tec 13	13,0	93,8	150	18	363	JA	
Wodtke	BM01 ivo.tec 15	15,0	93,5	138	14	363	JA	
Wodtke	Primärofenkessel CW 21	10,0	94,2	164	18	338	JA	
Wodtke	PE 04.6 E WW Primärofen	10,0	94,2	164	18	338	JA	
Wodtke	Smart PO 04.6 E WW	10,0	94,2	164	18	338	JA	
Wodtke	Topline PO 04.8 E WW	10,0	90,8	65	15	390	JA	
Wodtke	Frank PO 04.5-1 E WW	10,0	94,2	164	18	338	JA	
Wodtke	Ray PO 04.5-1 E WW	10,0	94,2	164	18	338	JA	
Wolf	BPH-10	9,2	92,0	74	20	116		
Wolf	BPH-15	14,9	94,4	26,9	12,1	277,5		
Wolf	BPH-25	25,0	94,1	13,1	8	50,1		
Wolf	BPH-35	35,0	92,4	61,9	8,5	44,1		
Wolf	Pellevent M 15	14,9	91,7	151	18	481		
Wolf	Pellevent M 30	29,8	94,4	148	20	203		
Xiang S.p.A. (jetzt: AMG S.p.A)	NSAT 140-150-160-170-180/LST20-16	16,2	91,0	227	21,3	333	JA	
ZWS	CERTUS II / 15	14,9	94,7	106	17	355		
ZWS	CERTUS II / 25	25,0	92,6	151	16	224		
ZWS	CERTUS II / 45	45,0	91,9	154	7	255		
ZWS	PESOL 15	14,9	90,6	109	17	165		
ZWS	PESOL 21	25,0	90,4	73	15	165		